

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	7039	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ВЭРС ПК-16 (прибор приемно-контрольный) ДИП-142 (извещатель дымовой)	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не имеет			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 4.3-4.13 таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	Пункты 5.1,8.5,8.8-8.12, 11.2, 11.3,11.4, таблица 1СП 8.13130	Выполняется

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1,8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункт 5.2.2, 6.7.15 - 6.7.16, таблицы 6.9. И 6.13 СП 4.13130, 2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11,4.2.12 - 4.2.22, 4.3.3 -4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1 - 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1-7.3,7.5,7.6 СП 4.13230.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 486.13130.2013; СП 486.1311500.2020; СП 484.1311500; СП 485.1311500.2020; пункты3.3-3.5,4.1-4.4,4.6, 4.8,5.1,5.3-5.5, таблицы 1,2 СП 3.13130.2009; пункты4.1.1,4.1.7, 4.1.8, 4.1.10,4.1.13, 4.1.16, 4.2.1,4.2.4, 4.2.9,4.2.10 СП 10,13130, пункты 5.1,8.5, 8.8-8. 10, 8.12,11.2-11.4, таблица1СП8.13130	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статьи 4,6,54,61,78,82,83,103,104,106,107, глава26 Федерального закона от 22.07.2008 /123-фаз; статья 20 федерального законами 21.12.1994/69-фз	Выполняется
4.9.	Организационно-	пункты 2-19,21-37,41-43,48-56,60,6	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	5,67,70-73,88-92,392-394,395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020, 1479; - пункты 4.1.1, 4.1.8,4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1. 32-4.1.34,4.1.40,4.2.1,4.2.4,4.2.5,4.2.7,4.2.9,4.3.1.-4.3.16,4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4,приложения А,Г СП 9.13130.2009
---	--