

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Чувашской  
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» апреля 2022 г.

Регистрационный № 21-08-2022-003187



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская  
стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения Чувашской  
Республики

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:  
Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская  
стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения Чувашской  
Республики

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022100907806

ИНН: 2124010492

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.04.2004

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1218

1.6.	Объем здания, куб. м	3655
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация(требуется) - адресная; система оповещения и управления эвакуации людей с посещением в смену более 90 чел. (требуется) 3-го типа; автоматическая пожаротушение (не предусмотрены); противодымная защита (с использованием объемно-планировочных и конструктивных решений); внутреннее противопожарное водоснабжение с ПК (9 шт); наружный противопожарный водопровод с ПГ.
2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска не проводилась		
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
АО "Чувашская МСК", ИП Карчева Елена Александровна - остаточная стоимость мебели и оборудования, размещающихся в арендуемом помещении - 50 тыс.рублей.		
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* прил.1, табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84* п.2.13, табл.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89* прил.1, п.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.08.02-89* п.1.14, табл.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 2.08.02-89* п.1.90-1-94, 1.96,1.97, 1.101, 1.109, 1.117, 1.121 СНиП 21-01-97* п.6.9, 6.11, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.25	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 21-01-97* п.8.11, 8.3, 8.13	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СНиП 2.04.05-91* п.5.2; ТРПБ №123-ФЗ: ст.83; СП 5.13130.2009: прил. А1, А.3; п.А.4; М.1; ТРПБ №123-ФЗ: ст.84 СП 5.13130.2009 п.11 табл.2; СНиП 2.04.02-84: п.2.13 табл.6; п.8.16, 2.26, 2.29	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	п. 14.2 СП 5.13130.2009	Выполняется

	<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст.5, 25 ФЗ РФ №69-ФЗ; ст.5, ст.144 ТРПБ №123-ФЗ; постановление Правительства РФ от 13.02.2017 №177; приказ МЧС РФ от 28.06.2018 г. №261 прил. №1, №7; приказ МЧС России от 05.09.2021 №596; ППР-1479:п.п.2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 28, 29, 29, 30, 36, 42, 43, 50, 52, 54, 56, 60, 73, 63, 122, 124, 372</p>	<p>Выполняется</p>