

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Чувашской  
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«16» мая 2023 г.

Регистрационный № 21-08-2023-007656



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания  
«Чебоксарский агрегатный завод»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания  
"Чебоксарский агрегатный завод"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1192130008498

ИНН: 2130212659

Место нахождения объекта защиты:

428000, Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, пр-кт Мира, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1890

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	24115
1.7.	Количество этажей	-2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС – безадресная (здание склада высотой 2 этажа категории В по пожарной опасности в целом); СОУЭ – 2 типа; АУПТ – автоматическая установка порошкового пожаротушения (в складском помещении категории по пожарной безопасности В3) ПДЗ – (обосновывается расчётом пожарного риска); ВПВ – 12 ПК (из расчета 2 ствола по 2,5 л/с); НПВ - 2 пожарных гидранта (требуемый расход воды – 20 л/с)
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>На момент проведения расчетов по оценке пожарного риска при существующих конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решениях расчетная величина индивидуального пожарного риска для людей на объекте защиты составляет <math>7,959 \cdot 10^{-7}</math>, что меньше нормативного значения индивидуального пожарного риска <math>10^{-6}</math> согласно ч.1 ст.93 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчет индивидуального пожарного риска представлен в приложении №1 к декларации.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Ввиду отсутствия в пределах противопожарных расстояний зданий и сооружений,		

ущерб третьим лицам отсутствует.

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.69, 100) СП 4.13130.2013 (п.п.4.3, 6.1.2, 6.1.3, таблицы 1 и 3)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.62, 68, 99) СП 8.13130.2020 (п.п.5.3, 5.8, 5.10, 5.15, 5.17, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, табл.3)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.98) СП 4.13130.2013 (п.п.6.1.20, 8.6, 8.7, 8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.29, 31, 57, 58, 80, 87, 88) СП 2.13130.2020 (п.п.5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.8, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.1.1, 6.2.1, раздел 6, табл.6.3) СП 4.13130.2013 (п.п.6.1.39, 6.1.40, 6.3.2, 6.3.7,	Выполняется

		6.3.19, 6.3.20) СП 7.13130.2013 (п.8.1)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.53, 89, 134) СП 1.13130.2020 (п.п.4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.25, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.15, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.8, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.11, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, таблицы 15, 17, 20 и 21)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.90) СП 4.13130.2013 (п.п.6.2.7, 6.2.8, 7.2, 7.6, 7.14, 7.16)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.54, 83, 91, 103) Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 (п.11, приложение №1 - п.2) СП 484.1311500.2020 (приложение А, табл.А1 - п.19) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.54, 84) Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 (приложение №5 - п.21) Наружное противопожарное водоснабжение: Федеральный закон от 22.07.2008	Не выполняется

		<p>№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.62, 68, 99) СП 8.13130.2020 (п.п.5.3, 5.8, 5.10, 5.15, 5.17, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, табл.3) Внутреннее противопожарное водоснабжение: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.86) СП 10.13130.2020 (п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.23, 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.12, 6.2.14, 6.2.15, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 13.1, 13.2, 13.4, 13.6, 13.7, 13.9, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.6, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13, 14.1.14, 14.1.15, 14.1.16, 14.1.18, 14.1.20, 14.1.21, 14.1.23, 14.1.24, 14.1.25, 14.1.26, 14.1.28, 14.1.29, 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.4, 14.4.6, 14.4.9, таблицы 7.2 и 7.3)</p> <p>Автоматическая установка пожаротушения: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.61, 83, 104) Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 (приложение №1 - п.2)</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.51, 81, 82) СП 484.1311500.2020 (п.п.5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12,</p>	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, разделы 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2) СП 6.13130.2021 (п.п.5.1, 5.2, 5.7, 5.12, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) ГОСТ 31565-2012 (раздел 6, табл.2</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.п.2–5, 8–16, 18, 22–30, 32, 34-37, 41-43, 48-50, 54–56, 60, 65, 71-73, 395-399, 401-403, 406-407, 409, 413) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (п.п.1-27)</p>	Выполняется