Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» мая 2023 г.

Регистрационный № 21-08-2023-007662

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Чебоксарский агрегатный завод»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компанию "Чебоксарский агрегатный завод"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1192130008498 ИНН: 2130212659

Место нахождения объекта защиты:

428000, Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, пр-кт Мира, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	39274

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	579439
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС – безадресная (во встроенных помещениях, в помещении окрасочной категории В1 площадью 379,6 м2, в помещениях трансформаторных (всего их 14) категории В2 общей площадью 717 м2, в помещении склада красок категории В1 площадью 36,7 м2, в помещении маслохозяйства категории В2 площадью 34,9 м2 и в помещении склада металлоизделий категории В3 площадью 1756,8 м2); СОУЭ – 2 типа (в здании в целом); АУПТ – автоматическая установка порошкового пожаротушения модульного типа (в помещении окрасочной категории В1 площадью 379,6 м2, в помещении склада металлоизделий категории В3 площадью 1756,8 м2); ПДЗ – отсутствует; ВПВ – имеется (из расчета 2 ствола по 2,5 л/с); НПВ - 3 пожарных гидранта (из расчёта 60 л/с на один пожар)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	перечень и тип систем противопожарной защиты)
Здание механического цеха № 2 ООО «ПК «ЧАЗ» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1, относится к объектам, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов. В соответствии с ч.3 ст.93 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусматривается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год. Наибольшее расчетное значение индивидуального пожарного риска на Объекте составляет 7,673 • 10-6. При этом предусматриваются меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. Расчёт индивидуального пожарного риска представлен в приложении №1 к настоящей декларации.	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Ввиду отсутствия в пределах противопожарных расстояний зданий и сооружений, ущерб третьим лицам отсутствует.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.69, 100) СП 4.13130.2013 (п.п.4.3, 6.1.2, таблицы 1 и 3)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.62, 68, 99) СП 8.13130.2020 (п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.3, 5.8, 5.10, 5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14,	Выполняется

		табл.3) СП 4.13130.2013 (п.8.2.6)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.98) СП 4.13130.2013 (п.п.6.1.20, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.7)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.29, 31, 57, 58, 80, 87, 88) СП 2.13130.2020 (п.п.5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.18, 6.1.1, раздел 6, табл.6.1) СП 4.13130.2013 (п.п.6.1.38, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.47, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.7)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.53, 89, 134) СП 1.13130.2020 (п.п.4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.8, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.11, 8.3.1, 9.1.1, 9.1.3, таблицы 15, 17, 20, 21) СП 1.13130.2020 (п.4.2.19)	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.90) СП 4.13130.2013 (п.п.7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.16, 7.18, 7.19)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Система пожарной сигнализации: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	безопасности» (ст.ст.54, 83, 91, 103); Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 (Приложение №3 - п.п.4.2, 5.2, 9.2, 11.3, 38); СП 484.1311500.2020 (приложение А, табл.А1 - п.18) Автоматическая установка пожаротушения: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.61, 83, 91, 104); Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 (Приложение №3 - п.п.5.2, 11.3) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.54, 84); Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 (Приложение №5 п.21) Наружное противопожарное водоснабжение: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.62, 68, 99); СП 8.13130.2020 (п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.3, 5.8, 5.10, 5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, табл.3); СП 4.13130.2013 (п.8.2.6) Внутренний противопожарный водопровод: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.86); СП 10.13130.2020 (п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.23, 6.1.25, 6.1.28,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.12, 6.2.14, 6.2.15, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 13.1, 13.2, 13.4, 13.6, 13.7, 13.9, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.6, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13, 14.1.14, 14.1.15, 14.1.16, 14.1.18, 14.1.20, 14.1.21, 14.1.23, 14.1.24, 14.1.25, 14.1.26, 14.1.28, 14.1.29, 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.4, 14.4.6, 14.4.9, таблицы 7.2 и 7.3) Вытяжная противодымная вентиляция: СП 7.1313.2013 (п/п «е» п.7.2)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.51, 81)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.п.2–5, 8–16, 18, 22–30, 32, 34-37, 41-43, 48-50, 54–56, 60, 65, 71-73, 395-399, 401-403, 406-407, 409, 413) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (п.п.1-27)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.