Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«26» мая 2023 г.

Регистрационный № 21-08-2023-008414

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Актив"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Актив"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1119774653531 ИНН: 9704000317

Место нахождения объекта защиты:

428000, Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, пр-кт Мира, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1806

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	16225
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС-адресная СОУЭ-2 типа АУПТ -не требуется ПДЗ - отсутствует (обосновывается расчётом) ВПВ -не требуется

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

На момент проведения расчетов по оценке пожарного риска при существующих конструктивных, объемно-планировочных и инженерно технических решениях расчетная величина индивидуального пожарного риска для людей на объекте защиты составляет 2,592*10-7, что меньше нормативного значения индивидуального пожарного риска 10-6 согласно ч.1 ст.79 Федерального закона от 22.07.2008 №123- ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Ввиду отсутствия в пределах противопожарных расстояний зданий и сооружений, ущерб третьим лицам отсутствует

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст 69, 100 ФЗ-123 п. 4.3, табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст 62, 68 ФЗ-123 п.5.2, 5.8, 5.10, 5.15, 5.17, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14 СП 8.131.3020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст 98 ФЗ-123 п. 6.1.20, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 23, 31,57,58,80,87,88 ФЗ-123 п. 5.2.1,5.2.2,5.3.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 6.7.17 , 6.6.1, таблицы 6.9,6.14 СП 2.13130.2013 п. 5.1.1, 5.1.2 ,5.6.4 СП 4.13130.2013 п. 8.1 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст 53, 89,134 ФЗ -123 п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, .4.2.9, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, .4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 ,.4.3.8, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.6, 4.4.9, .4.4.11,.4.4..12, 4.4.15, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1 11, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3 6, 7.3,.14, 7.13.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, тбл. 5,6,9,20,21СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, 4.2.20, 4.3.3, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2 СП.13130.2020 Не выполняется обосновывается расчетом пожарного риска	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст 90 ФЗ -123 п.7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ст. 54, 83,91,103, 54, 84, 62,68, 56,85 ФЗ-123 п. 11, 20 Постановления правительства №1464 от 01.09.2021 табл. А1 п.16 СП 484.1311500.2020 п. 5.2, 5.8,	Не выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.10, 5.15, 5.17, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14 СП 8.13130.2020 ст. 56,85 ФЗ 123 п. 7.2 (В) СП 7.13130.2013 не выполняется обосновывается расчетом пожарного риска	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 51, 81 ФЗ -123 п. 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12,5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21,6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.4, 6.1.5, 6.16.6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12,6.3 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 СП 6.13130.2021 раздел 6, таблица 2 ГОСТ 31565-2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2-5,9-16, 21-30, 32, 34-37, 41-43, 48-50, 54-56, 60, 65, 71-73, 392-404, 406-409, 413 Постановления Правительства № 1479 от 16.09.2020 п.п. 1-27 Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.