

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» июля 2023 г.

Регистрационный № 21-08-2023-011288



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Отель"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1172130010623

ИНН: 2130190765

Место нахождения объекта защиты:

428000, Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, пр-кт Ленина, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.11.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	949
1.6.	Объем здания, куб. м	15618

1.7.	Количество этажей	5						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. АПС имеется. 2. СОУЭ 3-го типа. 3. Наружное противопожарное водоснабжение. Пожарные гидранты расположены на кольцевой городской сети водопровода. 4. Система противодымной защиты отсутствует. 5. Система пожаротушения отсутствует. 6. Внутренний противопожарный водопровод имеется.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара (арендаторы, собственники): 5000000 руб.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 ФЗ-123; п.4.3, п.4.4, табл.1 СП 4.13130.2009	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62, ст.68 ФЗ-123; п.5.2, табл.2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.67, ст.90 ФЗ-123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст.4, ст.6.1, ст.10, ст.28 - ст.32, ст.34 – ч.1, ч.2 ст.40, ст.57, ст.58, ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7 ст.87 ФЗ-123; гл.3, п.5.2.5, п.5.3.1 – п.5.3.3, п.5.4.2, п.5.4.3, п.5.4.8, п.6.6.1, табл.6.9 СП 2.13130.2009; гл.3, п.4.17, п.4.18, п.4.20, п.4.24, п.5.1.4, п.5.1.5, п.5.1.7, п.5.1.9, п.5.2.3.1, п.5.2.3.2 СП 4.13130.2009	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.16 ст.88, ч.3, ч.3.1, ч.8, ч.10, ч.11 ст.89 ФЗ-123; п.4.2.1, п. 4.2.2, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.2, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.4.1, п.4.4.3, п.4.4.6, п.4.4.10, п.5.1.1, п.5.3.1, п.5.3.3, п.5.3.5, п.5.3.6, п.5.3.7, п.5.3.9, п.5.3.11, п.5.3.14, п.5.3.22 СП 1.13130.2009	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.1, п.2, п.3 ч.1, ч.2 ст.90 ФЗ-123	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	приложение А СП 5.13130.2009; п.8.5 СП 7.13130.2013; табл.2, табл.1 СП 3.13130.2009; п.4.1.1, п.4.1.10, п.4.1.13, п.4.1.14, п.4.1.16 СП 10.13130.2009; п.5.2, табл.2 СП 8.13130.2009	Не выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.54 ФЗ-123; п.13.3.1-п.13.3.4, п.13.3.7-п.13.3.9, п.13.4.1, табл.13.3, п.13.13.1-п.13.13.3, п.13.14.1-п.13.14.9, п.13.15.1-п.13.15.5, п.13.15.7, п.14.1-п.14.3 СП 5.131130.2009	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.1-п.5, п.9-12, п.14-п.16, п.18, п.26 – п.28, п.30 – п.33, п.35 - п.36, п.41, п.48 - п.50, п.54 - п.56, п.60, п.65, п.66, п.72, п.73, гл. XIX, прил.1, прил.2, прил.5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 24 октября 2022 года).	Выполняется