Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской Республике
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» июля 2023 г.
Регистрационный № 21-08-2023-011908

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью «СТК «Трейд»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК "ТРЕЙД"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1152130007721 ИНН: 2130155954

Место нахождения объекта защиты:
428003, Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, ул Пристанционная, Здание 5Д

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2018
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	-
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	35
1.6.	Объем здания, куб. м	210
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС - безадресная; СОУЭ - 3-го типа; АУПТ - не требуется; ПДЗ - не требуется; ВПВ - не требуется; НППВ - 2 пожарных гидранта и 1 пожарный резервуар
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Величина индивидуального пожарного риска для людей, находящихся на территории многотопливной АЗС: - в здании операторной с магазином — 0,618х10-6 год-1; - в здании «Бытовка» - 0,926х10-6 год-1. Величина индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи многотопливной АЗС: - на территории парк-отеля «Усадьба — 0,488х10-8 год-1; - на территории производственного здания (автомойка) — 0,83х10-6 год-1; - на территории производственного здания (сервисное обслуживание автомобилей) — 0,244х10-8 год-1; - на территории здания «Шиномонтаж» — 0,732х10-6 год-1; - на территории здания «Агрегатка» — 0,244х10-8 год-1; - железнодорожные пути — 0,205х10-9 год-1. Величина социального пожарного риска для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи многотопливной АЗС — 0,753х10-8 год-1. Соответствующие расчёты представлены в приложении № 1 к настоящей декларации.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Гражданская ответственность за причинение вреда чужому имуществу застрахована в страховом агентстве АО «Страховая бизнес группа» в г. Чебоксары. Страховой полис № RKNX12215387968000.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. ст. 69, 71, табл. 15); СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» (п.п. 7.2, 7.3, 8.3, 8.4, таблицы 2, 3, 5 и 6)	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. ст. 62, 68); СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» (п.п. 6.37, 8.49, 8.52); СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.2, 5.3, 5.8, 5.10, 5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, таблицы 2 и 3); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 8.1.14)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.7)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. ст. 29, 30, 31, 32, 57, 58, 59, 80, 87, 88); СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (раздел 5: п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, раздел 6: п. 6.2.1, табл. 6.3); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.п. 5.1.2, 5.5.2); СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» (п.п. 6.9, 6.14, 6.17); СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. 6.7.1, табл. 6.11)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. ст. 53, 89, 134); СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Эвакуационные пути и выходы» (п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.26 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.11, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.4, 9.3.8, таблицы 6, 12, 20 и 21)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 7.1)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. ст. 54, 83, 91, 103); СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (табл. 1 — п. 11); СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(приложение А, табл. А1 — п.7); ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (в целом) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. ст. 54, 84); СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (табл. 2 — п. 8); ГОСТ р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (в целом) Наружное противопожарное водоснабжение: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. ст. 62, 68); СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» (п.п. 6.37, 8.49, 8.52); СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.2, 5.3, 5.8, 5.10, 5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		8.12, 8.13, таблицы 2 и 3); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 8.1.14)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. ст. 51, 81); СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1.1, 6.1,2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, разделы 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2) СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные . Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (раздел 6, табл. 2)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.п. 2-4, 10-16, 17(1), 23, 25-28, 31-37, 41-43, 48-49, 54-56, 60, 65, 71-73, 373-404, 406-409, 413) Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (п.п. 1-27)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.