Зарегистрирована ГУ МЧС России по Чувашской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«22» августа 2023 г.

Регистрационный № 21-08-2023-014058



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» города Чебоксары Чувашской Республики

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» города Чебоксары Чувашской Республики

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 2128019785

ОГРН/ОГРНИП: 1022101138597

Место нахождения объекта защиты:

428003, Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, ул Гагарина Ю., Здание 5А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	I	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	446
1.6.	Объем здания, куб. м	3080
1.7.	-	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) автоматическая пожарная сигнализация — Рубеж-20П; 2) оповещение и управление эвакуацией людей — Октава-100Ц; 3) автоматическая система пожаротушения отсутствует; 4) система противодымной защиты — пассивная (конструктивные и объемнопланировочные решения здания); 5) наружное противопожарное водоснабжение — централизованное хозяйственно-питьевое и противопожарное; низкого давления; 6) внутреннее противопожарное водоснабжение — не предусматривается; оборудованы 2 ПК.

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для рассматриваемого объекта

защиты, который был введён в эксплуатацию до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчёт пожарного риска не требуется.

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Третьи лица - субъекты материальных правоотношений, взаимосвязанных со спорным правоотношением, являющимся предметом судебного разбирательства, вступающие или привлеченные в начавшийся между первоначальными сторонами процесс с целью защиты своих субъективных прав либо охраняемых законом интересов, отсутствуют.

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>

	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	СНиП ІІ-К.2-62: п. 5.25, 6.5	Выполняется
	расстояния между		
	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное	СНиП II-Г. 3-62: п. 2.7, 2.8,	Выполняется
	противопожарное	2.23-2.26, 7.5 СНиП ІІ-К.2-62: п.	
	водоснабжение	9.11	
4.3.	Проезды и подъезды для	СНиП II-К.3-62: п. 2.1, 2.6, 2.9	Выполняется
	пожарной техники	СНиП ІІ-К.2-62: п. 8.34, 8.36	
4.4.	Конструктивные и	СНиП ІІ-А.5-62: п. 4.1, 4.10 СНиП	Выполняется
	объемно-планировочные	ІІ-Л.2-62: п. 3.3, 3.6, 3.8, табл. 2, п.	
	решения, степень	3.9, 3.10, 3.11 СНиП ІІ-Л.3-62: п.	
	огнестойкости и класс	3.5, 3.30, 4.9 с прим.	
	конструктивной пожарной		
	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности	СНиП II-A.5-62: п. 2.4, 2.5, 2.6	Выполняется
	людей при возникновении	СНиП ІІ-Л.3-62: п. 3.4, 3.9, 3.11,	
	пожара, эвакуационные	3.15, табл. 3, п. 4.2, 4.3	
	пути и выходы		
4.6.	Обеспечение безопасности	ТРоТПБ (№123-ФЗ): ст. 76 СНиП	Выполняется
	пожарно-спасательных	II-A.5-62: п. 4.11, 4.8 с прим. 1 и 2	
	подразделений при	_	
I	I	I	1

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы	СНиП ІІ-Г.7-62: п. 4.39, 7.8, 7.10	Выполняется
	противопожарной защиты	ТРПБ (№123-ФЗ: ст. 4, п. 4; ст. 83,	
	(системы противодымной	ст. 84) СП 486.1311500.2020, табл.	
	защиты, пожарной	1, пункт 11 СП 486.1311500.2020,	
	сигнализации,	табл. А.1, пункт 1 СНиП II-Г. 3-62:	
	пожаротушения,	п. 2.7, 2.8, 2.23-2.26, 7.5 СНиП ІІ-	
	оповещения и управления	К.2-62: п. 9.11 СНиП 11-Л.3-62: п.	
	эвакуацией, внутренний и	4.6	
	наружный		
	противопожарные		
	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и	ТРПБ (№123-ФЗ): п. 41 ст. 2; ст.4	Выполняется
	взаимодействие	ч.4; ст. 83 ч.7 ГОСТ Р 53325-2012:	
	оборудования	п. 7.2.6	
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	ТРПБ (№123-ФЗ): ст.5 ч.3	Выполняется
	технические мероприятия	ППР-1479: п. 2-5, п. 8-18, 21-37, 43,	
	по обеспечению пожарной	48-50, 52, 54-56, 60, 91, 92,	
	безопасности объекта	395-409, 413, прил. 1 Приказ МЧС	
	защиты и	России от 17.02.2021 №88: прил. 1	
	противопожарный режим		