


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Чувашской  
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«25» августа 2023 г.

Регистрационный № 21-08-2023-014340



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

гостиница "Комплекс отдыха "Променад"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032138001928

ИНН: 2125005431

Место нахождения объекта защиты:

Чувашия Чувашская Республика -, р-н Шумерлинский, д Торханы, тер.

Шумерлинское лесничество

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.07.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	366

1.6.	Объем здания, куб. м	3163										
1.7.	Количество этажей	2										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система ОПС; Система оповещения звуковая										
<p><b>2.</b>                    <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска не проводился.</p>												
<p><b>3.</b>                    <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>00 (ноль) руб. 00 (ноль) коп.</p>												
<p><b>4.</b>                    <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ст. 69 ФЗ-123; п. 4.3, п. 4.4, табл. 1 СП 4.13130.2009</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>ст. 69 ФЗ-123; п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ-123; п. 4.3, п. 4.4, табл. 1 СП 4.13130.2009	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 69 ФЗ-123; п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ-123; п. 4.3, п. 4.4, табл. 1 СП 4.13130.2009	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 69 ФЗ-123; п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009	Выполняется										

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ФЗ-123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 4 ст. 4, ст. 6.1, ст. 10, ст. 28-ст.32, ст. 34-ч.1, ч.2 ст. 40, ст. 57, ст. 58, ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7 ст.87 ФЗ-123; гл.3, п.5.2.5, п.5.3.1-п. 5.3.3, п. 5.4.2, п. 5.4.3., п. 5.4.8, п. 6.6.1, табл. 6.9 СП 2.13130.2009, гл. 3, п. 4.17, п. 4.18, п. 4.20, п. 4.24, п. 5.1.4, п. 5.1.5, п. 5.1.7, п. 5.1.9, п. 5.2.3.1, п. 5.2.3.2 СП 4.13130.2009.	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 16 ст.88, ч.3, ч.3.1, ч.8, ч.10, ч.11 ст. 89 ФЗ-123; п.4.2.1, п.4.2.2, п. 4.2.5, п.4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.3.2, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.4.1, п.4.4.3, п.4.4.6, п.4.4.10, п.5.1.1, п.5.3.1, п.5.3.3, п.5.3.5, п.5.3.6, п.5.3.7, п.5.3.9, п.5.3.11, п.5.3.14, п.5.3.22 СП1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.1, п.2., п.3 ч.1, ч.2 ст. 90 ФЗ-123	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	прил. А СП5.13130.2009; п.8.5 СП7.13130.2013; табл.2, табл. 1 СПЗ.13130.2009; п.4.1.1, п. 4.1.10, п.4.1.13, п.4.1.14, п.4.1.16 СП10.13130.2009; п.5.2, табл.2 СП8.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	ст.54 ФЗ-123; п.13.3.1 - п.13.3.4, п.13.3.7-п.13.3.9, п.13.4.1, табл. 13.3, п.13.13.1-п.13.13.3, п.13.14.1-п.13.14.9, п.13.15.1-п.13.15.5, п.13.15.7, п.14.1-п.14.3 СП5.131130.2009	Не выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.1-п.5, п.9 - п.12, п.14-п.16, п.18, п.26-п.28, п. 30-п.33, п.35-п.36, п.41, п.48-п.50, п.54-п.56, п.60, п.65, п.66, п.72, п.73, гл. XIX, прил. 1, прил. 2, прил. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется