

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Чувашской  
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«27» сентября 2023 г.

Регистрационный № 21-08-2023-016024



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**многотопливная АЗС с блоком СУГ**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАМА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022100972442

ИНН: 2127017009

Место нахождения объекта защиты:

**Чувашия. Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Базовый, д. 17А**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.2021**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	171
1.6.	Объем здания, куб. м	895
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	АН повышенная взрывопожароопасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)													
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации на базе приборов ИСБ "Орион" производства ЗАО НВП "Болид"												
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">отчет по результатам проведения расчета пожарного риска от 17.06.2023</p>													
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Страховой полис №IGSX12458607484000 ПАО Ингосстрах; Страховой полис №IGSX12510011763000 ПАО Ингосстрах</p>													
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ст.4 п.4, ч.1 ст.69, ст.71 ФЗ №123; п.65,73 ППР в РФ; п.7.1, 7.2 СП 156.13130,2014</td> <td>Не выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>ст.62 ФЗ №123; п.48 ППР в РФ; п.6.35, 6.37 СП 156.13130.2014; п.4.1, 4.2, раздел 10, п.10.4, 10.8 СП 8.13130.2020</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники</td> <td>п.п. 1 п.1 ст.90 ФЗ №123; раздел 8, п.8.2.1, 8.2.3 СП 4.131330.2013;</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.4 п.4, ч.1 ст.69, ст.71 ФЗ №123; п.65,73 ППР в РФ; п.7.1, 7.2 СП 156.13130,2014	Не выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62 ФЗ №123; п.48 ППР в РФ; п.6.35, 6.37 СП 156.13130.2014; п.4.1, 4.2, раздел 10, п.10.4, 10.8 СП 8.13130.2020	Выполняется	4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 1 п.1 ст.90 ФЗ №123; раздел 8, п.8.2.1, 8.2.3 СП 4.131330.2013;	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется												
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.4 п.4, ч.1 ст.69, ст.71 ФЗ №123; п.65,73 ППР в РФ; п.7.1, 7.2 СП 156.13130,2014	Не выполняется												
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62 ФЗ №123; п.48 ППР в РФ; п.6.35, 6.37 СП 156.13130.2014; п.4.1, 4.2, раздел 10, п.10.4, 10.8 СП 8.13130.2020	Выполняется												
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 1 п.1 ст.90 ФЗ №123; раздел 8, п.8.2.1, 8.2.3 СП 4.131330.2013;	Выполняется												

		п.6.28, 8.8 СП 156.13130.2014	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.4 п.4, ст.58, ст.137 п.1.6 ФЗ №123; п.12 ППР в РФ; п.6.9 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.4 ч.4, ст.89 ч.1, ст.53 ч.2 ФЗ №123; п.23, 26, 37 ППР в РФ; п.4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 4.3.7 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.76, ст.90 ч.1 ФЗ №123; п.7.1, 7.2, 7.5, 7.7, 7.8 СП 4.13130.2013; п.26, 48, 71, 72, 393 (к), 394 ППР в РФ; п.7.1, раздел 8, п.8.1, п. 8.2.1, 8.2.3 СП 4.13130.2013; п.6.19, 6.35, 6.28, 8.8 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.4 п.4, ст.54, ст.56 ч.1, ч.2 п.1, 2, ст.83 ст.103 ФЗ №123; п.54 ППР в РФ; раздел 5 и 6 СП 6.131.2021; п.6.39 СП 156.13130.2014; ст.85 ФЗ №123; раздел 7 СП 7.13130.2013; раздел 6, таблица А1 СП 484.1311500.2020; п.4.1, 4.2, 4.3 СП 486.1311500.2020; ст.84 ФЗ №123; п.2.5, 3.1, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 5.5, раздел 6, 7 табл. 2 СП 3.13130.2009; раздел 4.п.п.4.2, 4.3, 10.2, 10.4 табл. 2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.3 ст.52, ст.82, 83, 84 ФЗ №123; п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 СП 484.1311500.2020; п.п. 6.16, 6.31, 6.39 (абз.1), 7.8, 7.18, 7.24, 7.32, 7.35, 7.36 СП 156.13130.2014	Выполняется

4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст.5-40, главы 13, 14, 16, 19 ФЗ №123; п.п. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 48, 49, 54, 60, 77, 103, 104, 107, 121, 123, 125, 128, 131, 160, 286, 287, 288, 297, 298, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, разделы VIII, XII, XVII, XVIII, XIX ППР в РФ; п.п. 4.1.19, 4.1.20, 4.1.25, 4.1.27, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.3.13, 4.4.1, 4.4.14, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.2 СП 9.13130.2009; п.п. 6.7, 6.16, 6.20, 6.21, 6.25, 6.27, 6.28, 6.34 СП 156.13130.2014; СП 12.13130.2009; ГОСТ 12.1.004-91*; ГОСТ 34428-2018</p>	Выполняется
------	---	---	-------------