

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» января 2024 г.

Регистрационный № 21-08-2024-000670



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центр социального обслуживания
населения Чебоксарского района " Министерства Министерства труда и социальной
защиты Чувашской Республики

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО
РАЙОНА" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022102432880

ИНН: 2116820408

Место нахождения объекта защиты:

429520, Чувашия. Чувашская Республика, р-н. Чебоксарский, д. Курмыши, ул. 9
Пятилетки, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов

		(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	601
1.6.	Объем здания, куб. м	1503
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) система пожарной сигнализации - Гранит-8 и ПАК "Альтоника-Мониторинг"; 2) оповещение и управление эвакуацией людей - СОУЭ-2 тип; 3) автоматическая система пожаротушения - отсутствует; 4) система противодымной защиты - отсутствует; 5) наружное противопожарное водоснабжение - два пожарных гидранта; 6) внутреннее противопожарное водоснабжение - отсутствует
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП II-60-75*: п.5.19*; 5.20; 5.23; табл.10; 6.15	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84*: п.2.13., табл.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП II-60-75*: п.6.15; 9.2; табл.39; 9.9; 9.10; 9.38; 9.54; 9.55*; 9.56*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.01.02-85*: п.1.2*; 1.8; 1.9; 3.2*; 3.5; 3.12; СНиП 2.08.02-85: п.3.1; 3.8; табл.6;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 2.01.02-85*: п.4.3; 4.6; 4.7; 4.8; 4.11-4.15; 4.17; 4.21; СНиП 2.08.02-85: п.3.8; табл.6; 3.13; 3.19;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ТРоТПБ (№123-ФЗ): ст76 СНиП 2.01.02-85*: п2.9;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ТРПБ (№123-ФЗ: ст.4 ч.4; ст.83 ч.7, ст.84 ч.12 СНиП 2.08.02-85: п.3.26 СП 5.13130.2009: табл.А.1 п.6.1; табл.М.1 п.3.3 СНиП 2.01.02-85*: п.4.28 СП 3.13130.2009: табл.2 п.3; СП 5.13130.2009: п.13.13; табл.Н.1 СП 5.13130.2009: табл.А.1 п.6.1 СНиП 2.04.02-84*: п.2.13; табл.6	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	СНиП 2.04.01-85*: п.6.1*; табл.1* п.4; п.6.5*	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ТРПБ (№123-ФЗ): ст.2 п.41; ст.4 ч.4; ст.83 ч.7; ГОСТ Р 53325-2012: п.7.2.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ТРПБ (№123-ФЗ): ст.5 ч.3 ППР-1479: п.2-5, п.8-18, 21-37, 43, 48-50, 52, 54-56, 60, 91, 92, 395-409,413, прил.1 Приказ МЧС России от 17.02.2021 №88: прил.1, 2	Выполняется