Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» марта 2024 г.

Регистрационный № 21-08-2024-003597

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Поликлиника, назначение: лечебное, 2-этажный, общая площадь 489,5 кв.м, инв. № Р13/09/301, лит. Б

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022101833050 ИНН: 2108001099

Место нахождения объекта защиты:

429140, Чувашия. Чувашская Республика, р-н. Комсомольский, с. Комсомольское, ул. Лесная, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

13.04.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф3.4 Поликлиники и амбулатории |
| 1.4. | Высота здания, м | 8 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 391 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 2260 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Поликлиника 1-ого этажа: Извещатель пожарный оптико-электронный ИП 212-34А ДИП -34А-26 шт, Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ-3 шт, Световое табло "Выход" -6 шт, Извещатель звуковой ПКИ-1 (Иволга) -5 шт, Приборы приемно-контрольные С2000-М-1 шт, С2000-КДЛ-1 шт, С2000-КПБ-1 шт, РИП-12-1 шт, Поликлиника 2-ого этажа: Извещатель пожарный оптико-электронный ИП 212-34А ДИП -34А-27 шт, Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ -3 шт, Устройство коммутационное -1 шт, Световое табло "Выход" - 6 шт, Извещатель звуковой ПКИ-1 (Иволга) - 4 шт. Огнетушители порошковые-7 шт. |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Оценка не проводилась | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона № 123 -ФЗ от 22 июля 2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 2. В связи выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможных ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен. | | | |
| 4. | **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | -Пункт 5. статьи 71, пункт 4. статьи 74, таблица 20 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"- Выполняется -Пункт 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты"- Выполняется | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | -Пункты 5.1, 5.2, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 Система противопожарной защиты "Наружное противопожарное водоснабжение" СП 8.13130.2020-Выполняется | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | -Пункт 6. статьи 63, подпункт 1. пункта 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Выполняется -Пункт 71, 72, 74 подпункт д. пункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1479 "Правил противопожарного режима"; - Выполняется -Пункты 7.1, 8.1, 8.6-8.9 СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным решениям".-Выполняется | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | -Пункты 5.2.2. СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты "Требования к объемно-планировочным к конструктивным решениям"; - Выполняется -Пункты 5.2.3, 6.7.10-6.7.14, табл. 6.12, СП 2.13130.2020 "Система противопожарной защиты . Обеспечение огнестойкости объектов защиты". - Выполняется | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | -Статья 53, пункт 1, 2, 4, 7, 8, 10-15 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" -Выполняется; -Подпункт д), ж) пункта 16, пункты 17, 23, 25, 27, 28, 31 подпункт а) пункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 " О противопожарном режиме"- Выполняется; -Пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.6, 7.1.1-7.1.11 СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"-Выполняется; -Пункты 7.6.2-7.6.5, 7.6.7-7.6.11, табл. 7.28, 7.29, рисунок 7.2 СП 52.13130.2016 "Естественное и искусственное освещение"-Выполняется | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных | -Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | подразделений при ликвидации пожара | "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-Выполняется; -Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничение к объемно-планировочным решениям"-Выполняется; | |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62, 83, 84, 86 СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.3.1-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6-4.8, п.5.1-п.5.5, табл.1, табл.2.7, СП 484.1311500.2020 "Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.5.1-5.2, п.5.5-5.9, п.5.11-5.22, п.6.1.1-6.1.6, п.6.2.1-6.2.12, п.6.3.1-6.3.4, п.6.4.1-6.4.5, п.6.5.1-6.5.4, п.6.6.2-6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11, п.6.6.16, п.6.6.27, п.6.6.32, п.7.2 Приложение А, СП 486.1311500.2020 " Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности п.4, таблицы 1-4. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 52, 54, 83, 84 СП 484.1311500 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.7.1-7.1.13, п.7.2.1-7.2.4, п.7.5.1. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ППР "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2021) п.2, 3, 5, 8-19, 21-32, 34-37, 40-436, 48-50, 54-57, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 88-92, 337-372, 397-404, 406, 407, 409. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.