Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» апреля 2024 г.

Регистрационный № 21-08-2024-005961

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автозаправочная станция

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР ГРУПП"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1232100002529 ИНН: 2100006017

Место нахождения объекта защиты:

429965, Чувашия. Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, влд. 23И

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.04.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	28

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	90
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация - Кварц-3, Оповещение и управление эвакуацией людей - СОУЭ-2-го типа, Наружный противопожарный водопровод с ПГ удаленностью от границ АЗС в пределах до 200м-кольцевой, диаметр 300мм
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
В соответствии с проектом, разработанным Союзом проектировщиков Поволжья СРО-П-108-28122009, раздел 9, 178-ПБ, лист 8: - в связи с выполнением всех обязательных требований пожарной безопасности, установленных требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и выполнения в добровольном порядке требований действующих нормативных документов по пожарной безопасности, оценка пожарного риска не проводится.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
К третьим лицам могут относиться как физические, так и юридические лица (арендаторы, посетители, в том числе владельцы автотранспортных средств). Учитывая, что автотранспортные средства страхуются от ущерба (КАСКО), сумма ущерба определяется документами страхования индивидуально. В случае выполнения обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности в данном разделе допускается указывать, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ТРоПБ №123-ФЗ, табл. 15 НПБ 111-98* табл. 1, табл. 2 Соответствуют проекту, разработанному Союзом проектировщиков Поволжья СРО-П-108-28122009, раздел 9, 178-ПБ, лист 8, лист ПЗУ-3и	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	НПБ 111-98* раздел 7: п. 94*	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	НПБ 111-98* п.10, п.12 (табл.1, п.7), п.17, 36	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	НПБ 111-98*: п. 22*; п. 30*	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	НПБ 111-98* п. 29*	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	НПБ 111-98*: п. 42*; п. 72*; п.7, разд. I прил. 6*	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	1. системы противодымной защиты - СП 7.13130.2013:п. 7.2(а, з), п. 7.3(в) 2. пожарная сигнализация - СП 5.13130.2009:табл.А.3(п.38)НПБ 111-98*: п.27, п.96* 3. оповещения	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	и управления эвакуацией - СП 3.13130.2009:табл.2, п.8 НПБ 111-98*: п. 43 4. Наружный водопровод - НПБ 111-98*: п. 94*	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009: п.14.2 НПБ 111-98*: п. 44; 46; 48; 54; 55*	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-ТРПБ №123-ФЗ: ст. 5 -Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 №177; -приказ МЧС России от 09.02.2022 г. № 78: прил. №22; -приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596: п.1, прил.1 -приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806: п.1, п.2, п.3 ППР-1479: п.п. 43, 54, 60, 124, 412	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.