

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Чувашской  
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«26» июня 2024 г.

Регистрационный № 21-08-2024-010354



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ибресинский  
детский сад "Солнышко" Ибресинского муниципального округа Чувашской  
Республики

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ИБРЕСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"  
ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1042133000282

ИНН: 2105003605

Место нахождения объекта защиты:

429700, Чувашия. Чувашская Республика, р-н. Ибресинский, пгт. Ибреси, ул.  
Сельхозтехники, зд. 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.1971

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	979
1.6.	Объем здания, куб. м	1318
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Приемно-контрольные приборы: - "Октава-100Ц" 2. Пульт контроля и управления охранно-пожарной "С200М" 3. Пожарные извещатели: - дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34А-03 - ручной адресный ИПР 513-ЗАМ, ИПР 513-10 - тепловой адресный С2000ИП-03 4. Пожарные оповещатели: - пожарный речевой "АС-3-30/100" "Октава" - световое табло "Выход" Молния 12 5. Противопожарный резервуар объемом 100 куб.м
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

	страхования)		
	0 рублей		
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	выполняется ст. 69, глава 16 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013: - п.4.3 табл.1	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	выполняется ст. 62 п.1, п.2, п.3, глава 14 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 8.13130 от 30.07.2020 - пункты 9.1, 9.2.	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	выполняется ст. 90, глава 19 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013 - п.п.8.1, 8.3.. 8.6.	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	выполняется ст. 87, глава 19 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 2.13130.2020 - пункты 5.2.2, 6.7.10-6.7.13 табл. 6.12; СП 4.13130.2013 - пункты 5.2.1, 5.2.6	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	выполняется ст. 89, глава 19 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 - пункты 4.1.2. 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13-4.2.22	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	выполняется ст. 90, глава 19 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2013: - п.п. 7.1. 7.3, 7.5. 7.6	Не выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	выполняется ст. 84, глава 19 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 7.13130.2013 - пункты 6.1. 6.8. 6.9. 6.22, 8.1 СП 486.1311500.2020 - пункты 4.4; СП 484.1311500.2020 - пункты 6.1, 6.2, 6.6; СП 3.13130.2009 - пункты 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ; СП 5.13130.2009 - пункты 14.2, 14.4	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	выполняется ст. 5 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 - пункты 2-19, 21-37, 41- 43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413 приложения А,Г; СП 9.13130.2009 - пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4	Не выполняется