Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«18» декабря 2024 г.

Регистрационный № 21-08-2024-021620

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Большеяниковская СОШ" Урмарского муниципального округа Чувашской Республики

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОЛЬШЕЯНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" УРМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022102834225 ИНН: 2114002990

Место нахождения объекта защиты:

Чувашия. Чувашская Республика, р-н. Урмарский, д. Большое Яниково, ул. К.Маркса, д. 98

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	600
1.6.	Объем здания, куб. м	10850
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; наружный противопожарный водопровод ПГ
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не имеется		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба третьих лиц от пожара составит 0.00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013; п.	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	5.23 табл. 10 СНиП II-60-75**; п.п. 2.2, 2.3, 2.9 НПБ 101-95; ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123); п. 65 Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.п. 4.1-4.5, 5, 8.1-8/14 СП 8.13130.2020; п.п. 2.11-2.13 СНиП 2.04.02-84*; ст. 68 Федерального закона № 123; п. 48 Правил	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 7.1, 8 СП 4.13130.2013; п.п. 9.9, 9.56* СНиП II-60-75**; ст. 90 Федерального закона № 123; п. 71 Правил	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5 СП 2.13130.2020; п.п. 1-3 СНиП 2.01.02-85; п. 3 НПБ 101-95; ст. 57, 58 Федерального закона № 123; п. 25 Правил	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.2-4.4, 7 СП 1.13130.2020 г.; п. 4 СНиП 2.01.02-85; ст. 89 Федерального закона № 123; п. 27 Правил	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7 СП 4.13130.2013; ст. 90 Федерального закона № 123	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	п.п. 3-7 СП 3.13130.2009; п. 5, 6, 7, Приложение А СП 484.1311500.2020; п. 4 СП 486.1311500.2020; п. 4 СП 10.13130.2009; п. 6 СНиП 2.04.01-85; п. 4.7 НПБ 101-95; ст. 86 Федерального закона № 123; п.п. 3-15 постановления Правительства	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	наружный противопожарные водопроводы)	РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464; п. 54 Правил	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 14.1-14.6 СП 5.13130.2020; п. 54 Правил	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 (пункты указывать для конкретного объекта надзора)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.