Зарегистрирована ГУ МЧС России по Чувашской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» января 2025 г.

Регистрационный № 21-08-2025-000075



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад N = 11 «Ручеек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары

Чувашской Республики

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №11 "РУЧЕЕК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: <u>1022100986214</u>

Место нахождения объекта защиты:

ИНН: 2127311000

Чувашия. Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Баумана, д. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.1984

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов	

1.4. 1.5.	Высота здания, м Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций 7
1.6.	Объем здания, куб. м	8910
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	объект оборудован комплексной системой мониторинга и оповещения о пожаре ПАК «Стрелец Мониторинг», который позволяет автоматически передавать сигнал на пульт управления ПСЧ № 6 системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (адресно - аналоговая система «Болид»), модуль речевого оповещения «Рупор 200», громкоговорители «Соната-Т-100-3/1 – 42 шт.», «Соната-Т-100-5/1 – 14шт.»; световые табло «ВЫХОД» - 36 шт. ,громкоговоритель ручной ЭМ-10 сза – 1 шт. и микрофон рго МТ-310— 1 шт. применяются для звукопередачи и усиления речи совместно с другим оборудованием и трансляции

		при чрезвыч	айных ситуациях.				
2.							
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываю						
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых						
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для						
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе						
	перечень и тип систем противопожарной защиты)						
	(Оценка не проводилась					
3.	Оценка возможног	го ущерба имуществу третьих лиг	ц от пожара				
	(Заполняется самостоятель	ьно, исходя из собственной оценки во	эзможного ущерба				
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо приводятся реквизи	ты документов				
	страхования)						
	Оценка не проводилась						
4.		ении мероприятий по обеспечени					
	безопасности, выполнен	ние которых должно обеспечиват	<u>гься на объекте</u>				
		<u>защиты</u>					
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о				
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении				
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не				
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется				
		устанавливающих требования					
		пожарной безопасности к объекту					
4.1		защиты					
4.1.	Противопожарные	пункты 4.3-4.13, таблица 1СП	Выполняется				
	расстояния между	4.13130.2013					
4.2	зданиями и сооружениями	51 05 00 012 11 2	D				
4.2.	Наружное	пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2,	Выполняется				
	противопожарное водоснабжение	11.3,11.4, таблица 1 СП 8.13130					
1.2			D				
4.3.	Проезды и подъезды для	пункты 7.1, 8.1 СП4.13130.2013	Выполняется				
1 1	пожарной техники	522 (715 (716)	D				
4.4.	Конструктивные и	пункт 5.2.2, 6.7.15-6.7.16, таблицы	Выполняется				
	объемно-планировочные решения, степень	6.9 и 6.13 СП 2.13130, пункт 5.6.2 СП 4.13130.2013					
	огнестойкости и класс	C11 4.13130.2013					
	конструктивной пожарной						
	опасности						

пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11,

4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7,4.3.11,

4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12,

Выполняется

4.5. Обеспечение безопасности

пожара, эвакуационные

людей при возникновении

	пути и выходы	7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5,7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- пунктыб.1, б.8, б.9, б.22, 8.1; — СП486.1311500.2020; — СП484.1311500; - пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; — пункты4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП10.13130; — пункты 5.1, 8.5,8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 СП 8.13130	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 4,6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ;	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- пункты2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413 Правил, приложения 1 и 2 к Правилам, утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479; - пункты4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4,4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009	Выполняется