Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» марта 2025 г.

Регистрационный № 21-08-2025-004074

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Отель «People»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Пегий Александр Анатольевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 321213000011216 ИНН: 343503670339

Место нахождения объекта защиты:

Чувашия. Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт. Максима Горького, д. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.03.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	619
1.6.	Объем здания, куб. м	12142

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	7
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. СПС имеется. 2. СОУЭ 3-го типа. 3.Наружное противопожарное водоснабжение. Пожарные гидранты расположены на кольцевой городской сети водопровода. 4.Система противодымной защиты отсутствует. 5.Система пожаротушения не требуется. 6.Внутренний противопожарный водопровод не требуется.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: 1) Индивидуальный пожарный риск R определяется как максимальное значение пожарного риска из всех рассмотренных в расчете сценариев пожара из таблицы 76 и составляет R = 3,642 · 10-7 год-1. 2) Согласно подпункту 2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. Так, расчетом пожарного риска в здании подтверждается отступление от нормативных документов по пожарной безопасности в части: Объект: гостиница «People», по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.7.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара (арендаторы, собственники): отсутствует.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 ФЗ-123 п.4.3, табл.1, п.4.4, п.4.14, п.4.15 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1, ч.2 ст.62, ч.1, ч.2, ч.3 ст.68 ФЗ-123; п.5.2, табл.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1, ч.2 ст.90 ФЗ-123 п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.1.7, п.8.1.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст.4, ст.6.1, ст.10, ст.28 - ст.32, ст.34 – ч.1, ч.2 ст.40, ст.57, ст.58, ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7 ст.87 ФЗ-123; гл.3, п.5.2.1 – п.5.2.3, п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.4 - п.5.3.6, п.5.4.1 - п.5.4.3, п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.9, п.5.4.10, п.5.4.16, п.5.4.18, гл.6, п.6.7.1 СП 2.13130.2020; гл.3, п.4.1, п.4.2, п.5.1.2, п.5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1 - ч.3, ч.5 - ч.7, ч.9 ст.88, ч.1 – ч.3 ст.89 ФЗ-123; п.4.2.4, п.4.2.6, п.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.5 - п.4.3.7, п.4.3.12, п.4.4.2, п.4.4.4, п.4.4.9, п.4.4.15, п.7.1.3, п.7.1.5, п.7.1.11, п.7.2.1, п.7.2.2 СП 1.13130.2020. п.4.2.9, п.4.4.11, п.4.4.1 в), п.4.2.19, п.4.2.20 СП 1.13130.2020 - не выполняются. Отступления от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		требований нормативных документов по пожарной безопасности подтверждается расчетом по оценке пожарного риска.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.1, п.2, п.3 ч.1, ч.2 ст.90 ФЗ-123	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.4.2 - п.4.4, п.4.6 СП 486.1311500.2020 табл.2, табл.1 СП 3.13130.2009; п.7.6, табл.7.1 СП 10.13130.2020; п.5.2, табл.2 СП 8.13130.2020; п.7.2 в), п.8.5 СП 7.13130.2013 не выполняется. Отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности подтверждается расчетом по оценке пожарного риска	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.54 ФЗ-123; п.3.5, п.4.1 - п.4.4, п.4.6 - п.4.8, п.5.2, п.5.4, п.5.5 СП 3.13130.2009 п.5.8, п.5.9, п.5.11 - п.5.14, п.5.18 - п.5.20, п.6.1.1 - п.6.1.6, п.6.2.1, п.6.2.6, п.6.2.11, п.6.2.13, п.6.3.1 - п.6.3.4, п.6.4.3, п.6.5.1, п.6.6.1, п.6.6.27, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.2.2 СП 484.13.11500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.1 - п.5, п.9 – п.12, п.14 - п.16, п.18, п.26 – п.28, п.30 – п.33, п.35 - п.36, п.41, п.48 - п.50, п.54 - п.56, п.60, п.65, п.66, п.72, п.73, гл.XIX, прил.1, прил.2, прил.5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.