

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» апреля 2025 г.

Регистрационный № 21-08-2025-005086



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пятиэтажное кирпичное здание с одноэтажным кирпичным пристроем с цокольным
этажом - профилакторий ООО «Жемчужина Чувашии»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА
ЧУВАШИИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1142135000480

ИНН: 2116002547

Место нахождения объекта защиты:

Чувашия. Чувашская Республика, р-н. Чебоксарский, с. Хыркасы, ул. Лесная, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	889

1.6.	Объем здания, куб. м	14478						
1.7.	Количество этажей	6						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС. СОУЭ 3-го типа. Наружное противопожарное водоснабжение: - ПГ- 4 шт. - водонапорная башня (25 куб.м) -2 шт. - пожарный резервуар (150 куб.м) -1 шт. - хозяйственно-питьевой резервуар (250 куб.м) – 1 шт. Внутренний противопожарный водопровод имеется.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Имеется расчет пожарного риска. Согласно п.1 ст.6 ФЗ-123, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условия: пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных ФЗ-123.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">отсутствует</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 ФЗ-123; п.4.3, п.4.4, п.4.15, табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68 ФЗ-123; гл.3, п.4.1 - п.4.3, п.4.5, п.5.2, п.5.17, п.6.1, п.7.2, п.9.1 - п.9.3, п.9.5, п.10.2, п.10.3, п.10.4, п.11.1, п.11.2, п.11.3, табл.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.90 ФЗ-123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.4, ст.6_1, ст.10, ст.28 - ст.32, ст.34 - ст.40, ст.57-ст.59 ФЗ-123; гл.3, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.4- п.5.3.6, п.5.4.1, п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.9, п.5.4.10, п.5.4.16, п.5.4.18, гл.6, п.6.7.1 СП 2.13130.2020; гл.3, п.4.1, п.4.2, п.5.1.2, п.5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.52, ст.53, ст.89 ФЗ-123; гл.3, п.4.1.1 - 4.1.7, гл.4.2, гл.4.3, гл.4.4, п.5.2.2, п.9.1.3, табл.21 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ-123; п.7.1 - п.7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	приложение А СП 5.13130.2009; табл.2, табл.1 СП 3.13130.2009; п.5.2 СНИП 2.04.05-91*, СП 8.13130.2020; гл.6.2, гл.7 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	ст.54 ФЗ-123; п.13.1.2, п.13.3.1-п.13.3.4, п.13.3.7-п.13.3.9, п.13.4.1, п.13.13.1-п.13.13.3,	Выполняется

	<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п.13.14.1-п.13.14.9, п.13.15.1-п.13.15.7, п.13.15.9-п.13.15.14, п.14.1-п.14.3 СП 5.131130.2009</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п.1 - п.5, п.8 -12, п.14- п.17, п.21 - п.23, п.25 – п.28, п.30, п.32, п.33, п.35 - п.36, п.50, п.54, п.60, п.65, п.66, п.98, гл. XIX, прил.1, прил.2, прил. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.</p>	<p>Выполняется</p>