

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чувашской
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» августа 2025 г.

Регистрационный № 21-08-2025-013363



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

БУ "Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий" Министерства труда и социальной защиты Чувашской
Республики

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ" МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032127006449

ИНН: 2127325606

Место нахождения объекта защиты:

Чувашия. Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Хозяйственный, д. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	507
1.6.	Объем здания, куб. м	3339
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) автоматическая пожарная сигнализация Гранд Магистер 16, Стрелец-Мониторинг. 2) Оповещение и управление эвакуацией людей СОУЭ 3-го типа ПУО "Рокот" 3) Система противопожарной защиты Пассивная (конструктивные и объемно-планировочные решения здания) 4) Наружное противопожарное водоснабжение (Пожарные гидранты) 5) Внутреннее противопожарное водоснабжение (Пожарные краны)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">расчет пожарного риска не проводился</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">50 тысяч рублей</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></p>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	не выполняется	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ТРоПБ (123-ФЗ):ст.62:68; ППР-1479: п.48;75;; СП 8.13130.2020: п.5.1;п.5.2 табл.2; п.8.8; 8.9; СП 10.13130.2009: п.7.6; табл.7.1 п.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ТРоПБ (123-ФЗ): ст.90, ч.1, п.1 ППР-1479: п.71 СП 4.131130.2013: п.8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ТроПБ (123-ФЗ): ст.87 ППР-1479: п.25,33 СП 2.13130.2020: п.6.7.1 СП 4.13130.2013: п.5.1.1; 5.7.5, 5.7.8, 5.7.10	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ТРоПБ (123-ФЗ) ст.53, ч.2; ст.89 ППР-1479: п.5;9; 14; 16; 23; 24; 26; 27; 30; 31; 36; 37. СП 118.13330.2022: п.5.1, 5.6, 5.7; 5.8; 6.1; 6.12. СП 1.13130.2020: п.4.4.15; 5.4.16 СП 52.13330.2016: п.7.6.3; 7.6.10	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ТроПБ (123-ФЗ): ст.90 СП 4.13130.2013: п.7.1;7.2;7.16 ППР-1479: п.17	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ТРПБ (№123-ФЗ: ст.5.ч.1, ч.3; гл.14 (ст.54; 56; 60; 61; 85 ч.1) постановление Правительства РФ от 01.09.2021 №1464: прил.№1,	Не выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункт 11; прил.3, п.38; прил.№5, пункт 18, прим.2 СП 484.1311500.2020: табл.А.1, п.2 ППР-1479: разд. XIX, прил.1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ТРПБ (№123-ФЗ): п.3.48, п.41 ст.2 ГОСТ Р 53325-2012: п.7.2.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ТРПБ (№123_ФЗ): ст.5 Правила ППР-1479: п.17(б), п.43; 54; 60 Приказ МЧС РФ от 09.02.2022 г.№78: прил.№1; №2	Выполняется