

«12» мая 2023 г.

Регистрационный № 22-08-2023-007418



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание убойного пункта**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Прахнау Андрей Андреевич**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

**658825, край. Алтайский, г. Славгород, ул. 1-я Промышленная, д. 25/1**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**15.03.2004**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | II  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 9   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1149  |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 3449  |
| 1.7.  | Количество этажей                                       | 3   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| 1.8.   | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |
| 1.9.   | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Система не адресной пожарной сигнализации с использованием приборов «Гранит». Система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа. Система противодымной защиты не требуется по основанию п. 7.2 СП7.13130 и ст. 85 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года. Система автоматического пожаротушения не требуется. Внутренний противопожарный водопровод с расходом 2*2.5 л/с не требуется в силу п. 7.2 СП 30.13130.2020. Наружное пожаротушение объекта с расходом 10 л/с предусмотрено от пожарных гидрантов и водоемов передвижной пожарной техникой |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |  |
| не проводятся  |   |  |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |
| Собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 5000 рублей. |   |  |
| 4.   | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></b></p>   |  |

| <u>защиты</u> |  |   |                                      |
|---------------|--|---|--------------------------------------|
|               | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | Сведения о выполнении/не выполняется |
| 4.1.          | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | СП4.13130.2013, п.4.3, табл. 1  | Выполняется                          |
| 4.2.          | Наружное противопожарное водоснабжение   | СП8.13130.2020, п. 5.3  | Выполняется                          |
| 4.3.          | Проезды и подъезды для пожарной техники  | СП4.13130.2013, п.6.1.21; 6.10.2.3; 7.1; 8.3;   | Выполняется                          |
| 4.4.          | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | СП2.13130.2020, пп. 6.1.1, табл. 6.1<br>СП4.13130.2013, п.6.2.2; 6.2.10; 6.1.42; 6.1.47. ФЗ №123-ФЗ ст 88, таб 23,24  | Выполняется                          |
| 4.5.          | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | СП1.13130.2020 пп. 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4.4.4; 4.4.6   | Выполняется                          |
| 4.6.          | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | СП4.13130.2013, п.7.2   | Выполняется                          |
| 4.7.          | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП8.13130.2020, п. 5.3, табл. 3<br>наружное пожаротушение объекта с расходом 10 л/с предусмотрено не менее, чем от двух пожарных гидрантов или водоемов.<br>СП10.13130.2020, п.7.6, табл. 7.2<br>обеспечением внутренним противопожарным водопроводом с расходом 2*2.5 л/с не требуется в силу п. 7.2. СП 30.13130.2020.<br>СП7.13130.2009, п.7.2 в здании не | Выполняется                          |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | <p>требуется система дымоудаления. СП484.1311500.2020 п. А1 Прил. «А» установлена без адресная система АПС. ПП РФ № 1464 от 01.09.2021 года прил.1 п. 11 здание обеспечивается средствами АПС. ПП РФ № 1464 от 01.09.2021 года прил.1 п. 11 здание не обеспечивается средствами АУПТ. ПП РФ № 1464 от 01.09.2021 года прил.5 п. 20 здание обеспечивается средствами СОУЭ 2-го типа. СП 3.13130.2009, п.6, табл.1, табл.2 в здании выполнена система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа.</p> |             |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>СП 484.1311500.2020 п. 5.17, 6.1.1, 6.1.4, 6.2.1, 6.6.1, 6.6.27, 7.1.2. СП7.13130.2009, пп.7.2, 7.3 ФЗ № 123-ФЗ ч. 4 ст. 82</p>  | Выполняется |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>  | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.1 ст.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.2(1), п.3, п.4, п.5, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п. 17(1), п.18, п.22-г, п.23, п.25, п.26, п.27, п.28, п.32, п.35. п.36, п.37, п.39. п. 49, п. 53,</p>  | Выполняется |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | п.54, п.60, п.63, п.130, п.392, п.393,<br>п.394, п.397, п. 406, п.413. |  |
|--|--|--|