Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«28» июля 2023 г.
Регистрационный № 22-08-2023-012624

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида "Детский сад №221"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №221" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022201137870 ИНН: 2222025828

Место нахождения объекта защиты:
656057, край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, д. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
28.10.1985
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	898
1.6.	Объем здания, куб. м	9208
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации аналогового типа;СОУЭ при пожаре 3-го типа
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
10000		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г , №-123 ФЗ "Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		требованиях пожарной безопасности" , п 4.3,табл.1, свода правил СП4.131330.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям", утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013г. №288;	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62,68 Федерального закона от22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.2, табл.2 свода правил СП 8.1313020 "Система противопожарной защиты.Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25.03.2099г. №178;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123- ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.8.1,п 8.2, п.8.6, п.8.7, п8.8, п.8.9, п.6.7, свода правил СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013. №288	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	ст.29,ст.30, ст.31, ст.87,ст.88, ст.134, ст.137, табл.21-24 Федерального закона от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	22.07.2008г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.1,п.4.3, п.4.7,п.4.20, п.5.1.2, п.5.1.4, п.5.2 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013г. №288	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53,ст.89, Федерального закона от22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.5.1, п.5.2, свода правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением №1) утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009г. №171	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.7.7,п.7.2,п.7.5, п.7.6,п.7.14 свода правил СП 4.13130.2013 ""Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". утвержден и введен в действие приказом МЧС России от	Выполняется

		24.04.2013г. №288	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.83,ст.84, ст.85, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.3.1-3.5,п.4.1,п.4.6, п.4.8,п.5.1,п.5.3,п.5.5, табл.1,2 свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009г. №173; п.13.1.11,п.13.1.12,п.13.2,п.13.3,п.13.4,п.13.13,п.13.14,п.13.15, приложение А свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования "(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009г №175); п.4.1.1. табл.1,табл.3 свода правил СП 10.13130.2020" Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. требования пожарной безопасности "Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 01.05.2009 №180	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.14.1,п.14.2, п14,п.14.3,п.14.4,п.14.5, свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические."Нормы и правила проектирования"(УТВ. приказом	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	развития	МЧС России от 25.03.2020г. №175)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.6,ст.60,ст.63,ст.64,ст.69,ст.82,ст.83,ст.84,ст.85,ст.86,ст.87,ст.88,ст.89,ст.90,ст.91,ст.134,ст.137,ст.140 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.