Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«29» августа 2023 г.
Регистрационный № 22-08-2023-014437

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Торговый центр "Юность"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Юность"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022201524652 ИНН: 2224007704

Место нахождения объекта защиты:
656010, край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Тимуровская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
04.03.2016
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5543
1.6.	Объем здания, куб. м	23001
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ГН умеренная пожаро-опасность

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией 4 типа. АУВПТ.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
QB = 0,04 · (1 0,9) · 0,5 · (1 0,999) · (1 0,64) = 7,2 · 10-7 · год-1		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
0 рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) (далее- ТРоТПБ ФЗ №123), п.2.12*, обязательное приложение 1 СНиП 2.07.01-89*, п.65 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	Не выполняется

		Российской Федерации» (далее по тексту - ППР в РФ)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68 ТРоТПБ ФЗ №123, п.5.1, табл.1, п.5.2., табл.2, п.8.4., п.8.6., СП8.13130.2009, п.48, п.71 ППР в РФ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ТРоТПБ ФЗ №123, п. 2.9*, табл.8*, обязательное приложение 1 п.2 СНиП 2.07.01-89*, п.71 ППР в РФ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.29, ст.57-ст.59, ст. 87, ст.88, ст.99, табл.21, табл.22 ТРоТПБ ФЗ №123, п.1.1*, табл.1, п.1.6*, п.1.8, п.1.9, п.2.2, п.2.4, п.2.6*, п.4.4, п.4.5 СНиП 2.01.02-85*, п.2.7-п.2.9, п.3.1, табл.2, п.3.29 СНиП 2.08.02-85, п.1.22., табл.4 СНиП 2.09.04-87* п.5.2.3., п.5.2.4., п.5.2.6.- п.5.2.7., п.5.3.4., п.5.4.5., п. 5.4.18., п.6.6.1., табл.6.9. СП 2.13130.2012, п.5.1.3., п.5.6.2, п.5.6.3. СП 4.13130.2013, табл.1 ГОСТ 30403-2012, п.13, п.15, п.25 ППР в РФ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.52, ст.89 ТРоТПБ ФЗ №123, п.4.2-4.9, п.4.11-4.17, п.4.20, п.4.28 СНиП2.01.02-85*, п.1.16, табл.2*, п.1.18*, п.1.19* табл.3*, п.1.21*, п.1.30 СНиП 2.09.04-87*, п.14, п.16, п.23, п.25, п.27, п.36, п.37, «к» п.393, «л», «м», «н», «о» п.394 ППР в РФ	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.63, ст.90 ТРоТПБ ФЗ №123, п.7.1.-п.7.3., п. .7.5., п.7.7., п.7.8., п.7.14, п.7.16, п.8.1, п.8.6., п.8.8., п.8.9. СП 4.13130.2013, п.17, п.48, п.71, п.72 ППР в РФ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ст.54-ст.56, ст.83, ст.84, ст.91 ТРоТПБ ФЗ №123, п.3.1.-п.3.5., п.4.1.-п.4.8, п.5.2.-п.5.5., раздел 6, табл.1, раздел 7, табл.2 п.16	Не выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП3.13130.2009, п. 12.2.1., п.12.2.2., п.12.3.3., п.13.2.1-п.13.2.3, п.13.3.4., п.13.3.18., п.13.4.1., табл.13.3, табл.13.5, п.13.13.1.-п.13.13.3., п.13.14.1.-п.13.14.13., п.13.15.2.-п.13.15.21., Приложение А СП5.13130.2009, п.5.1., п.6.1. СП7.13130.2013, п.5.2, табл.2, п.6.3, п.8.4-п.8.7 СП 8.13130.2009, п.1 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464, п.48, п.50, п.54, п.60, ППР в РФ	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.54, ст.83, ст.84, ст.103 ТРоТПБ ФЗ №123, п.3.3, п.3.5, п.5.1. СП3.13130.2009, п.14.1.-п.14.3. СП5.13130.2009, п.6.24. СП7.13130.2009, п.14, п.52 ППР в РФ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.5, часть 1 ст.6 ТРоТПБ ФЗ №123, п.5.1.2. СП 4.13130.2009, п.2-п.19, п.21-п.30, п.32, п.34, п.35, п.37, п.41-п.43, п.45, п.49, п. 55, п.56, п.65-п.67, п.73, п.85, п.86, п.98, п.102, п.363-372, п.392-403, п.406-407, п.409, приложения №1, №4, №5 ППР в РФ, приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.