



1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	522	
1.6.	Объем здания, куб. м	3248	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (аналоговая), СОУЭ (II типа), Рокот 3, Вэрс пк ИП 212-141м	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается в связи с отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими лицами			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Ст.69; ФЗ-123 от 22 июля 2008 г; СП 4.131302013, п 4.3 ттаблица 1	Выполняется

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.62; ст.68; ФЗ-123 от 22 июля 2008 г; СП 8.13130 2020 г. п.5.2, таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130 2013 п 8.1.1, п 8.1.2, п 8.1.4, п 8.1.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 от 22 июля 2008 г; п.4, Ст.4, СНИП 21.01.97 п.5.12, 5.14 таблица 1, таблица 2, п.5.18 таблица 4, п.5.19 таблица 5.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СТ. 53;89 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г; СП1.13130.2020 пп. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.14, 7.3.16 СП1.13130.2020 пп. 4.2.9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.90 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г СП4.13130.2013, п.7.14, 7.16; п.7.1, п.7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст.62, 68 ФЗ-123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 8.131302020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» п.5.2 таблица. 2 ВППВ в соответствии с п. 1.7; п.1.8 СНиП II-Г.1-62 не требуется. СП 486.1311500.2020 п. 4.12, таблица 1,3 в здании не требуется автоматическая установка пожаротушения. СП 486.1311500.2020 п. 4.12, таблица 1 в здании выполнена система автоматической пожарной сигнализации СП3.13130.2009, п.6, табл.1, таблица 2 в здании выполняется система оповещения и	Выполняется

		управления эвакуацией	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст. 83,84 ФЗ-123 от 22 июля 2008 года	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-123 от 22 июля 2008 г; ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п.:2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 54, 60, 63, 94, 95, 96, 97, 98 раздел 5. п. 102, 103, 104 ,105.	Выполняется