Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» марта 2024 г.
Регистрационный № 22-08-2024-004295

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Славгорода»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА СЛАВГОРОДА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1072210001401 ИНН: 2210007687

Место нахождения объекта защиты:
658820, край. Алтайский, г. Славгород, ул. Луначарского, д. 144

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1972
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	10

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	916
1.6.	Объем здания, куб. м	5739
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Помещения оборудованы системой АПС с применением дымовых и ручных пожарных извещателей. ПКП Гранит-3 с универсальным коммуникатором, ПКП Гранд Магистр-РМ, ПКП Кварц вар-Л, а также СОУЭ со звуковым оповещением и световыми указателями направления эвакуации выходов. Установлены: извещатели дымовые линейные ИПДЛ – 4 шт., извещатели пожарные дымовые ДИП-141 – 132 шт., извещатели пожарные ручные ИР-1 – 12 шт. Сигнал при срабатывании АПС передается на пульт пожарной охраны. Здание оснащено внутренним противопожарным водопроводом. Пожарные краны укомплектованы и располагаются на лестничных клетках на каждом этаже в количестве 6 шт. Первичные средства пожаротушения (огнетушители): ОП-5– 4 шт.; ОП-4 – 3 шт.; ОП-3 – 2 шт.; ОУ-2 – 1 шт. Огнетушители расположены: 2 – на лестничных клетках 1 этажа, 2 – на лестничных клетках 2

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		этажа, 2– на лестничных клетках 3 этажа, 1 – в гардеробе; 1 – подвальном помещении; 1 – ч/зале на 3 этаже, 1 в кабинете № 18 на втором этаже.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 4.3-4.13, таблица 1 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статьи 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 5.1, 5.2, 8.5, 8.8-8.12, таблица 1 свода правил СП 8.13130.2020, утвержденного приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 71, 72, 74, подпункт д) пункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункты 7.1, 8.1, 8.6-8.9 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 5.4.2, 5.4.9 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт д) пункта 16, пункты 17, 23, 25, 27, 28, 31, подпункт а) пункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил пртивопожарного режима в Российской Федерации»; пункты 4.1.2, 4.2.6-4.2.20, 4.2.22, 4.2.25, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11-4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11-4.4.12, 7.1.1-7.1.11, 7.3.1-7.3.5, 7.3.14 свода правил 1.13130.2020, утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункты 7.6.2-7.6.5, 7.6.7-7.6.11, таблицы 7.28, 7.29, рисунок 7.2 свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.11.2016 № 777/пр Не выполняется: 4.2.21 свода правил 1.13130.2020, утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Эвакуационные пути и выходы»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности», ут-вержденных приказом МЧС РФ от 21.02.2013 N 116 «Об утверждении свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиля-ция и кондиционирование. Тре-бования пожарной безопасно-сти», пункты 6.1, 6.6, 7.2 свода правил 484.1311500.2020 Сис-темы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования, утвержденного приказом МЧС Рос-сии от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защи-ты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы	Выполняется

		противопожарной за-щиты. Системы пожарной сиг-нализации и автоматизация сис-тем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»); пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожар-ной безопасности», утвержден-ного приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173; пункты 6.1, 14.1 свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водо-провод. Нормы и правила про-ектирования», утвержденного приказом МЧС России от 27.07.2020 № 559; статьи 62, 68 Федерального за-кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти»; пункты 5.1, 5.2, 8.5, 8.8-8.12, таблица 1 свода правил СП 8.13130.2020, утвержденного приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Статьи 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2 приказа МЧС РФ от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»); Статьи 81, 83, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-5, 8-17, 18-19, 21-37, 41-42, 48-50, 54-56, 60, 65, 70-73, 98, 392-394, 397, 400, 402-403, 407-409, 412-413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункты 4.1.1-4.1.5, 4.1.8, 4.1.10-4.1.12, 4.1.15-4.1.19, 4.1.27-4.1.29, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4-4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденного приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.