

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)  
«06» мая 2024 г.  
Регистрационный № 22-08-2024-007302



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Магазин ООО производственно-коммерческая фирма «Мария-Ра»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МАРИЯ-РА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренных федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНП: 1022201763517

ИНН: 2225021331

Место нахождения объекта защиты:

656065, край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.05.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела  |                                  |
|----------|---|----------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>  |                                  |
|          | Наименование параметра  | Значение параметра               |
| 1.1.     | Степень огнестойкости   | II                               |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности   | C0                               |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф3.1 Здания организаций торговли |
| 1.4.     | Высота здания, м  | 6                                |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                             | 1163                             |
| 1.6.     | Объем здания, куб. м  | 3490                             |
| 1.7.     | Количество этажей   | 2                                |
| 1.8.     | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по | Не имеет                         |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      | пожарной и взрывопожарной опасности<br>(указывается для зданий производственного или складского назначения)  |   |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | Система аналоговой пожарной сигнализации с использованием приборов «Рубеж». Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа. Система противодымной защиты отсутствует. Внутренний противопожарный водопровод не требуется. Автоматические установки пожаротушения выполнены. Наружное пожаротушение объекта с расходом 10 л/с предусмотрено от пожарных гидрантов. |
| 2.   | <p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>   |   |
|      | <p>Предоставлен отчет по оценке пожарного риска на объекте (Расчет пожарного риска для объекта: «Магазин по адресу: г.Барнаул, ул.Энтузиастов, 34» (шифр 30-01-24-РР))</p> <p>Расчетная величина индивидуального пожарного риска составляет: <math>Q_{B}=0,96 \cdot 10^{-6}</math>.</p> <p>Нормативное значение индивидуального пожарного риска, <math>Q_{Hv}=10^{-6}</math> год<sup>-1</sup>.</p> <p>Индивидуальный пожарный риск пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ. На основании выполненного расчета пожарного риска следует: согласно ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, т.к. выполнено условие №2: - пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; Поэтому пожарная безопасность объекта обеспечена.</p> |   |
| 3.   | <p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p> <p>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |   |
|      | Отсутствует  |   |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 4.   | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>     |  |  |
|      | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | СП4.13130.2013, п.4.3, табл. 1 ст.69, ч.1 ФЗ-123   | Выполняется                                      |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | СП8.13130.2020, п. 5.2, табл. 2 ст.68, ч.1, ч.2, ч.3 ФЗ-123  | Выполняется                                      |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | СП4.13130.2013, пп.8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.14 ст.90, ч.1 ФЗ-123   | Выполняется                                      |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности                                      | СП4.13130.2013, п.4.18 не выполнено  | Не выполняется                                   |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | СП1.13130.2020 пп. 4.2.7, 4.2.19 не выполнено  | Не выполняется                                   |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | СП4.13130.2013, п.7.1, п.7.3, п.7.16, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.6 ст.90, ч.1 ФЗ-123   | Выполняется                                      |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и | СП7.13130.2013, п.7.2, пп. е) в торговых залах требуется система дымоудаления; Не выполнено  | Не выполняется                                   |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | наружный<br>противопожарные<br>водопроводы)   |   |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 486.1311500.2020 п. 4.1, табл.1  | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.3 ст.4, п.5 ч.1 ст.6.<br>Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года №1885 об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.2, п.3, п.5, п.9, п.10, п.11, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.22, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.32, п.33, п.35. п.36, п.50, п.54, п.60, п.63, п.103, п.104, п.107, п.108 | Выполняется |