## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«27» июня 2024 г.

Регистрационный № 22-08-2024-010501



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700149124 ИНН: 7740000076

Место нахождения объекта защиты:

656015, край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 4А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2003

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов		
		управления учреждений,		
		проектно-конструкторских		
		организаций, информационных		
		и редакционно-издательских		
		организаций, научных		
		организаций, банков, контор,		
		офисов		
1.4.	Высота здания, м	16		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	475		
	здания, кв. м			

1.6.	Объем здания, куб. м			5386		
1.7.	Количество этажей			5		
-			Ц	е имеет		
1.0.	Категория наружных устано опасности, категория здани	-	П	е имеет		
	_					
	пожарной и взрывопожарно					
	(указывается для зданий пр	оизводственного или				
1.0	складского назначения)					
1.9.	Перечень и тип систем про	_	_	ресно-аналоговое,		
	(системы противодымной з	-		ипа, ВПВ – ПК 13		
	сигнализации, пожаротуше			ый водопровод от		
	управления эвакуацией, вну		существующ	ей общегородской		
	противопожарные водопрог	воды)		сети.		
	<b>,</b>					
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты					
	(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного	риска. В разд	целе указываются		
	расчетные значения п	южарного риска, а такж	ке комплекс в	ыполняемых		
	дополнительных инженер	но-технических и орган	изационных м	мероприятий для		
	обеспечения допустим	ого значения уровня по	жарного риск	а, в том числе		
	перечень и	тип систем противопож	карной защити	ы)		
Зак.	лючение о независимой оце	нке пожарного риска (а	удита пожарн	ой безопасности)		
Nº 0	1401363-ТО-00552 от 06.12	.2017 г. В результате пр	оведенных ра	счетов по оценке		
пожа	арного риска максимальная	расчетная величина поз	жарного риск	a $Q_B = 1,728 \times 10-7,$		
	что соответствует норматив	вным значениям, т.е. не	превышает в	еличину одну		
МИ	ллионную в год, Вероятност	гь эвакуации людей опр	еделена путём	и сопоставления		
ЗН	ачений расчетного времени	эвакуации и времени бл	токирования і	путей эвакуации		
	опасными фа	кторами пожара и соста	авляет 0,999.			
3.	Оценка возможног	<u>го ущерба имуществу</u>	третьих ли	ц от пожара		
	(Заполняется самостоятель	ьно, исходя из собствені	ной оценки во	эзможного ущерба		
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо привод	цятся реквизи	ты документов		
		страхования)				
Дого	вор страхования имущества	D230216524-1/SGZPG	-33230000012	2775 от 24.08.2023		
, ,		Γ.				
4.	Сведения о выполн	ении мероприятий по	обеспечени	<u>ію пожарной</u>		
	безопасности, выполне	ние которых должно	обеспечива	<u>гься на объекте</u>		
	защиты_					
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безоп	•	выполняется/не		
		перечень статей (часте		выполняется		
		устанавливающих тр	•			
		пожарной безопасност	•			
		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<b>)</b>			
1	•	•				

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статьи 4, 6, глава 16, статьи 78, 80, 100 ФЗ N123 от 22.07.2008  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ТРоТПБ), Статья 20 ФЗ N69 от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" (далее ФЗоПБ)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статьи 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статьи 4, 6, 78, 90, глава 22 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 4, 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87, главы 30, 31 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статьи 4, 6, 76, 78, 80, 90, глава 22 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статьи 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 106, 107, глава 31 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 ТРоТПБ,	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	статья 20 ФЗоПБ	
	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статья 6, 15 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ, п.3 – 60 Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	Выполняется