



«24» февраля 2025 г.  
Регистрационный № 22-08-2025-002626

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Общество с ограниченной ответственностью "Водолей"**  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1072203001232

ИНН: 2232008500

Место нахождения объекта защиты:

край. Алтайский, р-н. Алтайский, с. Алтайское, ул. Советская, зд. 448А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.03.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2911
1.6.	Объем здания, куб. м	8733
1.7.	Количество этажей	3

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-пожарная сигнализация, -система оповещения и управления эвакуацией, -источник наружного противопожарного водоснабжения-пожарный водоем	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводилась			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

		решениям»-п.4.3., Таблица 1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. От 23.06.2014 г.) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-ст.69 ч.1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»-п.5.2. Таблица 2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2024г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- ст.68 ч.1-3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»-п.8.1; п.8.6.; п.8.8; п.8.9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-ст.90 п.1 пп.1).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»-п.6; п.6.7.1.; табл.6.9 СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» - п.10.3; п.10.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-ст.57ч.1,2; ст.58 ч.1,2; ст.87,ч.1; табл.21.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2009 «Системы	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы»-пп.4.2.1.,4.2.3., 4.2.5.-4.2.9., 4.3.1.-4.3.4., 5.3.1. таб. 5,5.3.4.,5.3.5.,5.3.11., 5.3.19.,7.1.2.,7.1.11.,7.3.3.,7.3.5.,8.1.12.,. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - п.5.2.7. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-ст.52 п.1,2; ст. 53 п.1,п.2 пп1,2,3.; ст.89 п.3.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»-п.7.1; п.7.2.; п.8.6; п.8.8., п8.9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-ст.90 ч.1 п.1).</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»- табл.2 п.4.;пп.4.1.-4.4; 4.7;4.8.;5.3,5.4,5.5. СП5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Прилож.А,п.А.10,табл.А.1,п.9. СП</p>	Выполняется

		<p>7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»-п7.1. СП</p> <p>8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Прилож.А,п.А.10,табл.А.1,п.9. СП</p> <p>10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 180) (ред.от 09.12.2010)п.4.1.1, Таблица 1, пп 4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред.от 27.12.2018г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-ст.54ч.1-2;ст.56.1,ч. 2;ст.86ч.1,2,3, ст.103 ч.2,3,4.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред.от 27.12.2018г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-ст.55.1,ч.2. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.14.6-13.14.9, п.14.2.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» П.:2-5,8-1 0,12-17,21-23,25-28,30-33,35-37,41-</p>	Выполняется

	43,48-52,54-56,60,65,67,71,73,98,10 3-108,337-342,354-372,392-407,409.	
--	---	--