

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» марта 2025 г.

Регистрационный № 22-08-2025-004375



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Главный корпус

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АЛТАЙХИМПРОМ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1052201375720

ИНН: 2211004424

Место нахождения объекта защиты:

край. Алтайский, г. Яровое, ул. Ленина, д. 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.08.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2759
1.6.	Объем здания, куб. м	11807

1.7.	Количество этажей	5	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожарный водопровод кольцевой 40л/с, количество гидрантов -3, внутренние пожарные краны - 16 диаметром -51, наличие УАПТ УАПС	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
2000.00 руб.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ППБ-01-03, введенные в действие с 30.06.2003г ППБО 07-91 (ред 2011г); ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила устройства	Выполняется

и эксплуатации электроустановок, ПУЭ изд 1999 г и изд. 2002 г; ПТЭ – 2003 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования, НПБ 88-2001 (с изм и доп); Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях, НПБ 104-03; Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, НПБ 105-03; Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, НПБ 110-03; НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования; СНиП 21-01-97 * Пожарная безопасность зданий и сооружений (ред. от 2002 г) ; СНиП 31.06.02.009 Общественные здания; СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация; СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; СНиП 41-02-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование; ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы

		<p>контроля; РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания; РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт; СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.</p>	
4.2.	<p>Наружное противопожарное водоснабжение</p>	<p>Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03, введенные в действие с 30 июня 2003г Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91 (ред 2011г) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 7,12, 13, 15, 17, 20-23, 27-32, 34-43, 45, 46, 48-55, 62, 67, 69; Своды правил СП 1.13130.2009 – СП 12.13130.2009 (с изм. на 2015г); Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. с изменениями;</p>	<p>Выполняется</p>
4.3.	<p>Проезды и подъезды для пожарной техники</p>	<p>Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03, введенные в действие с 30 июня 2003г Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91 (ред 2011г) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 7,12, 13, 15, 17, 20-23, 27-32, 34-43, 45, 46, 48-55, 62, 67, 69; Своды правил СП</p>	<p>Выполняется</p>

		1.13130.2009 – СП 12.13130.2009 (с изм. на 2015г); Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. с изменениями;	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Здание главного корпуса (корп № 1) пятиэтажное с пристроенным с северной стороны одноэтажным корпусом (пищеблок), с южной стороны – одноэтажным корпусом (водный зал). П. 5.21 СНиП 21-01-97* главный корпус относится к классу функциональной пожарной опасности – Ф 1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов. Площадь одного этажа главного корпуса – 516,80 м ² , площадь пищеблока – 313,60 м ² , площадь водного зала – 297, 80 м ² , подвал площадью 811,5 м ² . Общая площадь здания -3490,1 м ² НПБ 105-03 Здание не категоризируется по взрывопожарной и пожарной опасности.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.6.11 СНиП 21-01-97* ; п. 6.13 СНиП 21-01-97* Число эвакуационных выходов в главном корпусе – три; в корпусе пищеблока – 2, в корпусе водного зала – 2; эвакуационных выходов из подвала – четыре, один, оборудованный тамбуром, выходит из здания наружу, два – выходят через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа и один выходит из	Выполняется

подвала непосредственно во двор. п. 6.9. СНиП 21-01-97* Эвакуационными выходами из здания являются: из помещений 1-го этажа непосредственно наружу, через коридор и вестибюль (фойе) наружу; из всех помещений 2-4 этажей в коридор на лестничную клетку Л1 первого типа, в коридор ведущий на лестницу 3-го типа. п. 6.17 СНиП 21-01-97* Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. п. 6.27 СНиП 21—1-97* В здании высотой горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,2 м в общих коридорах. п. 1.91 СНиП 2.08.02-89 Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. СНиП 2.08.02-89 Лестничные клетки выполнены с естественным освещением через проемы в наружных стенах. п. 2.2.10 ППБО 07-91 Эвакуационные выходы в здании обозначены светящимися табло с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне. п. 4.6. Гост Р 12.2.143-2002 В корпусе разработаны планы эвакуации в соответствии с требованиями п. 6.7 настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в части организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности), Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), и других нормативных документов, устанавливающих требования по

		защите человеческой жизни и обеспечению эвакуации. Пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии НПБ 160-97.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Наружное противопожарное водоснабжение здания осуществляется от трех пожарных гидрантов (ПГ), расположенных на расстоянии не более 200 метров от здания (В1/ПГ-68, В1 ПГ-69) на сети кольцевого водопровода. В соответствии с табл. 6 СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 10л/с. п.9.28, 14.6 СНИП 2.04.02-84* К пожарным приемным колодцам обеспечен свободный подъезд пожарных машин с асфальтированным покрытием дороги. п.90 ППБ 01-03 у гидрантов, а также по направлению к ним установлены соответствующие указатели. На них четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.6.1 табл. 1 СНИП 2.04.01-85 В здании предусмотрено внутреннее противопожарное водоснабжение, внутренний противопожарный водопровод оборудован внутренними пожарными кранами Ду 50, в десяти ВПК, расположенных в доступных для обслуживания местах. Расход воды в соответствии с табл. 1 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация», составляет 2 струи по 2.5л/с. п.6.13	Выполняется

		<p>СНиП 2.04.01-85* Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над полом помещения и размещены в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. п.12.4 СНиП 2.04.01-85 Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, расположены в подвальном помещении тепlopункта. п. 89 ППБ01-03 Электродвигатели пожарных насосов обеспечены бесперебойным питанием п.91 ППБ 01-03 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарные рукава внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарные рукава присоединены к кранам и стволам. Не реже одного раза в год производится перекатка рукавов на новую скатку.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п.6.11 СНиП 21-01-97* 6.13 СНиП 21-01-97* Число эвакуационных выходов в главном корпусе – три; в корпусе пищеблока – 2, в корпусе водного зала – 2; эвакуационных выходов из подвала – четыре, один, оборудованный тамбуром, выходит из здания наружу, два – выходят через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа и один выходит из подвала непосредственно во двор.</p>	Выполняется

п. 6.9. СНиП 21-01-97*
Эвакуационными выходами из здания являются: из помещений 1-го этажа непосредственно наружу, через коридор и вестибюль (фойе) наружу; из всех помещений 2-4 этажей в коридор на лестничную клетку Л1 первого типа, в коридор ведущий на лестницу 3-го типа. п.6.17 СНиП 21-01-97* Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. п. .27 СНиП 21—1-97* В здании высотой горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,2 м в общих коридорах. п. 1.91 СНиП 2.08.02-89 Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. СНиП 2.08.02-89 Лестничные клетки выполнены с естественным освещением через проемы в наружных стенах. п.2.2.10 ППБО 07-91 Эвакуационные выходы в здании обозначены светящимися табло с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне. п. 4.6. Гост Р 12.2.143-2002 В корпусе разработаны планы эвакуации в соответствии с требованиями п. 6.7 настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в части организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности), Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), и других нормативных документов, устанавливающих требования по защите человеческой жизни и

		обеспечению эвакуации. Пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии НПБ 160-97.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>П ППБ-01-03, от 30.06. 2003г</p> <p>Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91 (ред 2011г)</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 7,12, 13, 15, 17, 20-23, 27-32, 34-43, 45, 46, 48-55, 62, 67, 69; СП 1.13130.2009 – СП 12.13130.2009 (с изм. на 2015г); Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. с изменениями;</p> <p>Правила устройства и эксплуатации электроустановок, ПУЭ изд 1999 г и изд. 2002 г ПТЭ – 2003 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;</p> <p>Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования, НПБ 88-2001 (с изм и доп); Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях, НПБ 104-03; НПБ 105-03;</p> <p>Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, НПБ 110-03; НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования;</p> <p>СНиП 21-01-97 * Пожарная безопасность зданий и сооружений (ред. от 2002 г) ; СНиП 31.0602009</p>	Выполняется

	<p>Общественные здания; СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация; СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; СНиП 41-02-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование; ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля; РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания; РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт; СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.</p>	
--	--	--