Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«01» апреля 2025 г.
Регистрационный № 22-08-2025-004677

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Торговый центр "ЛЕМАНА ПРО"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ МОНЛИД"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035005516105 ИНН: 5029069967

Место нахождения объекта защиты:
край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Правобережный, д. 25, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
14.03.2017
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	25
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	18000
1.6.	Объем здания, куб. м	160172
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оборудован автоматической установкой водяного пожаротушения. Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа, смонтированной в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 и другими нормативными документами по пожарной безопасности с выводом сигнала о пожаре на приёмно-контрольное устройство в помещение пожарного поста с дублированием этих сигналов на пульт ПЧ1 1 отряда Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю. На объекте установлена система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре запроектировать 4-го типа. Обеспечить минимальный расход воды для струи пожарного крана для торгового комплекса - не менее 5 л/с, при числе пожарных струй - не менее двух. Расход воды на наружное пожаротушение объекта принят не менее 40л/с из резервуаров. Достаточность количества воды для наружного пожаротушения подтверждена на стадии проектирования.

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчётная величина индивидуального пожарного риска на объекте равна 0,52*10-6. Допустимое значение уровня пожарного риска 1*10-6. На объекте защиты выполняются требования Федерального закона от 22.07.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Полис страхования общей гражданской ответственности № 001PIL-679230/2024_IP (00/18666) от 01/07/2024.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Таб.1, СП 4.13130.2013 и раздел 2 СТУ, разработанными на данный объект.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Таб.2, СП 8.13130.2013 и п.6.1. СТУ, разработанными на данный объект.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П.8.1, п.8.6, п.8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 и п.2.3 СТУ, разработанными на данный объект.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	таб.6.11, п.6.7.1, п.6.7.2, 6.7.7 СП 2.13130.2020; таб.21, таб.22 ФЗ 123 и раздел 3 СТУ, разработанными на данный объект	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.89, ФЗ 123; СП 1.13130.2020 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.11, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8 и раздел 4 СТУ, разработанными на данный объект.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7, 7.10 СП 4.13130.2013 и п.2.3 СТУ, разработанными на данный объект	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4,13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А., СП 5.13130.2009 и разделы 5, 6 и 7 СТУ, разработанными на данный объект	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 1, 7, 9 статьи 83, пункта 9 статьи 85 ФЗ 123, п.п. 13.14.5 - 13.14.13, разделов 14 и 15 СП 5.13130.2009, таб.1 СП 10.13130.2009 и п.6.2 СТУ, разработанными на данный объект.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	п.: 1,2, 3, 4, 9, 10,12,13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 41, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 103-115. ППР «Правила	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты и противопожарный режим	противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ N- 390 от 25.04.2012); п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9,4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А, Г, СП 9.13130.2009	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.