


«26» июня 2025 г.

Регистрационный № 22-08-2025-009756



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание зерносклада №2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБОЛЕУМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1192225013012

ИНН: 2241001565

Место нахождения объекта защиты:

край. Алтайский, р-н. Кытмановский, с. Кытманово, ул. Новая, д. 4/2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1200
1.6.	Объем здания, куб. м	6000
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	ДН пониженная пожароопасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Территория Зерносклада №2 своевременно очищается от горючих отходов, зерновой пыли, мусора, сухой травы, тары. Подъезды к зданию «Зерносклада №2» всегда свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищены от снега и льда. Курение на территории Зерносклада №2 запрещается. Территория Зерносклада №2 имеет наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения наружных очагов возгорания, подходов к входам в здание. На предприятии имеется пожарный автомобиль. Круглосуточно дежурит на проходной водитель пожарного автомобиля. На вооружении принят автомобиль ГАЗ-66 АЦ 30 (автоцистерна АЦ-30), который содержится постоянно в исправном состоянии и стоит в отапливаемом помещении. На предприятии имеется своя служба безопасности. Имеется 3 пожарных водоема емкостью 200 м³-1шт., 100 м³-2шт. из которого, вода закачивается напорным рукавом d -89мм в автоцистерну для пополнения.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых</p>	

	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
отсутствует			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП *2.07.01-89 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП *21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП *35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для мобильных групп населения.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	НПБ *105-03 Определение категорий помещений, зданий, сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	НПБ *104-03 Системы оповещения и управления эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	СНиП *21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПБ *104-03 Системы оповещения и управления эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СНиП *2.01-02-85 Противопожарные нормы ППБ пожарной Правила» *01-03 безопасности в Российской Федерации»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ *12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.	Выполняется