Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«02» июля 2025 г.
Регистрационный № 22-08-2025-010154

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание магазина (с пристроями) ООО «ТЕХНО-МАРКЕТ»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-МАРКЕТ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1102223007325 ИНН: 2223577525

Место нахождения объекта защиты:
край. Алтайский, г. Барнаул, пр-кт. Космонавтов, д. 10/4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
14.07.2011
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5990
1.6.	Объем здания, куб. м	40135
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система аналоговой пожарной сигнализации с использованием приборов «Болид». Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа. Система автоматического водяного пожаротушения. Система противодымной защиты. Внутренний противопожарный водопровод (ПК). Наружное пожаротушение объекта с расходом 20 л/с предусмотрено от пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин пожарного риска, установленного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ. Предоставлен отчет по оценке пожарного риска на объекте (Расчет пожарного риска для объекта: «Третий и четвертый этажи торгового центра «Здание магазина с пристроями по адресу: г.Барнаул, пр-т Космонавтов, д.10/4» (шифр 04-06-25-РР)) Расчетная величина индивидуального пожарного риска составляет: Qв=0,1315 · 10-6. Нормативное значение индивидуального пожарного риска, Qнв=10-6 год-1. Индивидуальный пожарный риск пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным Законом от 22.07.2008 №123-ФЗ. На основании выполненного расчета пожарного риска следует: согласно ст.6 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, т.к. выполнено условие №1, 2: - выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; - пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом Поэтому пожарная безопасность объекта обеспечена.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не производился			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013, п.4.3, табл. 1 ст.69, ч.1 ФЗ-123	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2020, п. 5.2, табл. 2 ст.68, ч.1, ч.2, ч.3 ФЗ-123	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013, пп.8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.14 ст.90, ч.1 ФЗ-123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП2.13130.2020, пп. 6.7.1, табл. 6.11, п.6.7.7 СП2.13130.2020 СП4.13130.2013, п.5.5.2, п.5.1.2 СП4.13130.2013, п.5.1.1, п.5.1.3 ст.87, ч.1, ч.2, ч.5, ч.6, ч.7, ст.88, ч.1, ч.19 ФЗ-123	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП1.13130.2020 пп. 7.6.2 табл.11, 7.6.3 табл.12, 7.6.4, 7.6.5 СП1.13130.2020 пп. 4.2.7, 4.2.9, 4.2.18 СП1.13130.2020 пп. 4.3.2, 4.3.3 СП1.13130.2020 пп. 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.18, 4.4.19 ст.89, ч.1, ч.2, ч.3 ФЗ-123	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП4.13130.2013, п.7.1, п.7.3, п.7.16, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.6 ст.90, ч.1 ФЗ-123	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	СП8.13130.2020, п. 5.2, табл. 2 наружное пожаротушение объекта	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	с расходом 20 л/с предусмотрено не менее, чем от двух пожарных гидрантов, расположенных в радиусе 200 м; ст.68 ФЗ-123 СП10.13130.2020, табл. 1 выполнен внутренний противопожарный водопровод с расходом 2.5 л/с; ст.86 ФЗ-123 СП7.13130.2013, п.7.2 в здании требуется система противодымной вентиляции СП 486.1311500.2020 п. 4.12, табл.3 в здании требуются автоматические установки пожаротушения; ст.83 ФЗ-123 СП 486.1311500.2020 п. 4.10, табл.3 в здании выполнена система автоматической пожар-ной сигнализации; ст.86 ФЗ-123 СП 3.13130.2009, п.6, табл.1, табл.2 в здании выполнена система оповещения и управления эвакуацией; ст.84 ФЗ-123	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 486.1311500.2020 п. 4.1, табл.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регла-мент о требованиях пожарной безопасности», ч.3 ст.4, п.5 ч.1 ст.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 об утверждении Правил противопожарного режима в	Выполняется

		Российской Федерации (с изменениями на 30 марта 2023 года) п.2, п.3, п.5, п.9, п.10, п.11, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.22, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.32, п.33, п.35. п.36, п.50, п.54, п.60, п.63, п.103, п.104, п.107, п.108	