


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» октября 2025 г.

Регистрационный № 22-08-2025-016952



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад №54 "Золотой ключик" города Рубцовска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 54
"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" ГОРОДА РУБЦОВСКА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022200811665

ИНН: 2209010325

Место нахождения объекта защиты:

край. Алтайский, г. Рубцовск, пер. Гражданский, д. 32

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3765

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	17797
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Здание ДООУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией: - прибор приемно-контрольный Гранд Магистр 24 (1 шт.); - прибор приемно-контрольный Кварц (вар3)(1 шт.); - извещатель дымовой ИП-212-45(185 шт.); - извещатель тепловой ИП-103-3А2 (34 шт.); - извещатель ручной ИПР-513-10 (30 шт.). В здании смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа: - табло световое «Выход» Молния – 12 (86 шт.); - оповещатель светозвуковой Маяк-12К (1 шт.); - оповещатель светозвуковой Маяк -12КП (1 шт.); - оповещатель речевой Соната – М (20 шт.). внутренний противопожарный водопровод:.. Таблица 1 СНиП 2.04.01-85. - в здании имеется 9 ПК диаметром 50 мм, внутренний диаметр пожарного рукава 51мм, длина пожарного рукава 20м, диаметр выходного отверстия ствола 13 мм. Пожарные гидранты - за территорией детского сада</p>

2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. (ред. от 30.12.2021), Раздел.4; раздел 5.П.5.2.2.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. (ред. от 27.07.2020), Раздел 8. П.8.5.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. (ред. от 30.12.2021)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130. 2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты раздел 6. П.6.7. Таблица 6.10	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020. Свод правил.	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Системы противопожарной защиты (ред. от от 19.03.2020)раздел 4. П. п.4.2, п.4.3, п.4.4.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. (ред. от 30.12.2021), П.7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 Дата введения 03.01.2021. Нормы и правила проектирования раздел 6. П. 6.1., 6.2., 6.3. СП 486.1311500.2020 Дата введения 03.01.2021. Раздел 4, П..2. Таблица 3. СП 8.13130 раздел 5 Таблица 2 СП 10.13130 раздел 6 п. 6.1, 6.2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 Дата введения 03.01.2021. Нормы и правила проектирования (п.7.2.)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 484.1311500.2020 Дата введения 03.01.2021. Нормы и правила проектирования (п.7.2.)	Выполняется