Зарегистрирована ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» октября 2025 г. Регистрационный № 22-08-2025-016952



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад №54 "Золотой ключик" города Рубцовска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 54 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" ГОРОДА РУБЦОВСКА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 2209010325

ОГРН/ОГРНИП: <u>1022200811665</u>

Место нахождения объекта защиты:

край. Алтайский, г. Рубцовск, пер. Гражданский, д. 32

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания		
		общеобразовательных		
		организаций, организаций		
		дополнительного образования		
		детей, профессиональных		
		образовательных организаций		
1.4.	Высота здания, м	7		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3765		

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	17797
1.7.	Количество этажей	2
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализации: - прибор приемно-контрольный Гранд Магистр 24 (1 шт); - прибор приемно-контрольный Кварц (вар3)(1 шт.); - извещатель дымовой ИП-212-45(185 шт); - извещатель тепловой ИП-103-3А2 (34 шт); - извещатель ручной ИПР-513-10 (30 шт.). В здании смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа: - табло световое «Выход» Молния — 12 (86 шт.); - оповещатель светозвуковой Маяк-12К (1 шт.); - оповещатель светозвуковой Маяк -12КП (1 шт.); - оповещатель речевой Соната — М (20 шт.). внутренний противопожарный водопровод:. Таблица 1 СНиП 2.04.01-85 в здании имеется 9 ПК диаметром 50 мм, внутренний диаметр пожарного рукава 51мм, длина пожарного рукава 20м, диаметр выходного отверстия ствола 13 мм. Пожарные гидранты - за территорией детского сада

2.	Опенка пожарно	ого риска, проведенная на объект	ге зашиты		
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются				
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых				
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для				
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе				
		тип систем противопожарной защити	ы)		
		Оценка не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара				
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб				
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов				
	страхования)				
		не проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной				
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект				
	защиты_				
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не		
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется		
		устанавливающих требования			
		пожарной безопасности к объекту			
		защиты			
4.1.	Противопожарные	- СП 4.13130.2013. Свод правил.	Выполняется		
	расстояния между	Системы противопожарной			
	зданиями и сооружениями	защиты. (ред. от 30.12.2021),			
		Раздал.4; раздел 5.П.5.2.2.			
4.2.	Наружное	- СП 8.13130.2020. Свод правил.	Выполняется		
	противопожарное	Системы противопожарной			
	водоснабжение	защиты. (ред. от 27.07.2020),			
		Раздел 8. П.8.5.			
<u>4 3</u>	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013. Свод правил.	Выполняется		
т.Э.	пожарной техники	Системы противопожарной	Выполиистея		
	Пожарной техники	защиты. (ред. от 30.12.2021)			
1 1	Vonatrantement	_	Dr. 1722 777 777 777 777		
4.4.	Конструктивные и	Систами протирона устранай зачити	Выполняется		
	объемно-планировочные	Системы противопожарной защиты			
	решения, степень	Обеспечение огнестойкости			
	огнестойкости и класс	объектов защиты раздел 6. П.6.7.			
	конструктивной пожарной опасности	Таблица 6.10			
	топасности	I	İ		

•			
	людей при возникновении	Системы противопожарной защиты	
	пожара, эвакуационные	(ред. от от 19.03.2020)раздел 4. П.	
	пути и выходы	п.4.2, п.4.3, п.4.4.	
4.6.	Обеспечение безопасности	СП 4.13130.2013. Свод правил.	Выполняется
	пожарно-спасательных	Системы противопожарной	
	подразделений при	защиты. (ред. от 30.12.2021), П.7.	
	ликвидации пожара		
4.7.	Системы	СП 484.1311500.2020 Дата	Выполняется
	противопожарной защиты	введения 03.01.2021. Нормы и	
	(системы противодымной	правила проектирования раздел 6.	
	защиты, пожарной	П. 6.1., 6.2., 6.3. СП	
	сигнализации,	486.1311500.2020 Дата введения	
	пожаротушения,	03.01.2021. Раздел 4, П2. Таблица	
	оповещения и управления	3. СП 8.13130 раздел 5 Таблица 2	
	эвакуацией, внутренний и	СП 10.13130 раздел 6 п. 6.1, 6.2	
	наружный		
	противопожарные		
	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и	СП 484.1311500.2020 Дата	Выполняется
	взаимодействие	введения 03.01.2021. Нормы и	
	оборудования	правила проектирования (п.7.2.)	
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	СП 484.1311500.2020 Дата	Выполняется
	технические мероприятия	введения 03.01.2021. Нормы и	
	по обеспечению пожарной	правила проектирования (п.7.2.)	
	безопасности объекта		
	защиты и		
	противопожарный режим		