

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» марта 2026 г.

Регистрационный № 22-08-2026-003310



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торгово-выставочный комплекс с газовой котельной и трансформаторной подстанцией, расположенной по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Строителей, 117.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛЬСКИЙ  
АППАРАТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1132225019080

ИНН: 2221209220

Место нахождения объекта защиты:

край. Алтайский, г. Барнаул, пр-кт. Строителей, д. 117

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**06.10.2017**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	23
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	83627
1.6.	Объем здания, куб. м	853262
1.7.	Количество этажей	5

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты механическая с подпором воздуха; Пожарная сигнализация адресно-аналоговая; Система оповещения и управления эвакуацией 4 типа; Внутренний противопожарный водопровод – пожарные краны 476 шт.; Источники наружного противопожарного водоснабжения – пожарные гидранты – 6 шт.; Спринклерная система водяного пожаротушения тонкораспыленной воды.
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p><math>Q_{вн} = 1,973 \cdot 10^{-7}</math> год <math>-1 &lt; Q_{вн} = 10^{-6}</math> год. Расчет пожарного риска проводился Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь-Аудит» Отчет по результатам расчёта по оценке пожарного риска на объекте: «Торгово-выставочный комплекс с газовой котельной и трансформаторной подстанцией, реконструкция административно-торгового здания», расположенном по адресу: г. Барнаул, пр-т Строителей, 117.</p>		
3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
<p>Согласно договору страхования имущества и убытков от перерыва поступления арендных платежей ООО «БАМЗ» № РН-02-4000612025 от 16.12.2025.</p>		
4.	<p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Специальные технические условия, согласованные ГУ МЧС России по Алтайскому краю №3352-2-2-2 от 31.03.2017 г. и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №15905-гс/03 от 05.05.2017 г., Изменение №1 от 08.07.2021, согласованное ДНД МЧС России №ИВ-19-1479 от 04.10.2021 (далее СТУ) – п. 10.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ред. от 24.04.2013 г.) - п. 4.3., Таблица 1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – ст. 69, ч.1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СТУ – п. 7.1., пп. 17.1. – 17.3., п. 17.5. СП 8.13130.2009 (ред. от 09.12.2010 г.) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» - п. 5.2. Таблица 2., п. 8.4., п. 8.6. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности" – ст. 68 ч.1-3.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СТУ – пп. 10.2. – 10.4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» (ред. от 24.04.2013 г.) - п. 8.1., п. 8.4., пп. 8.6. – 8.9. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – ст. 90 ч.1.: п.1).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СТУ – п. 7.1., пп. 11.1 – 11.7., табл. 2, табл. 3, пп. 11.10. – 11.18., пп. 11.20. – 11.23., пп. 12.1. – 12.3., пп. 13.1 – 13.5. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (ред. от 23.10.2013 г.) - пп. 5.2.2. – 5.2.5., п. 5.3.4., п. 5.4.4., п. 5.4.12., п. 5.4.16. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – ст. 57 ч. 1, 2; ст.58 ч.1, 2; ст. 87, ч. 1, 2; табл. 21; ст. 88, ч. 1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СТУ – п. 11.4., п. 11.12., п. 11.14., пп. 14.1. – 14.3., пп. 14.5. – 14.11. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ред. от 09.12.2010 г.) - п. 4.2.3., пп. 4.2.5. – 4.2.9., п. 4.3.1., п. 4.3.3., п. 4.4.1., п. 4.4.4., п. 4.4.10., пп. 7.1.2. – п. 7.1.5., п. 7.1.11., п. 7.1.14., п. 7.1.15., п. 7.1.20., п. 7.1.26., п. 7.2.5., п. 7.2.6., п.7.2.8.	Выполняется

		Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – ст. 53 ч.1 – 4; ст. 134 ч. 6; табл. 28, табл. 29.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СТУ – пп. 10.1. – 10.4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ред. от 24.04.2013 г.) - пп. 7.1. – 7.4., п. 8.6., п. 8.8., п. 8.9. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – ст. 90 ч. 1 п. 1) – 3), ч. 2.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СТУ – п. 7.1., пп. 15.1. – 15.3., п. 16.1., п.16.2., пп. 17.1. – 17.5., пп. 18.1. – 18.4., пп. 19.1. – 19.5., пп. 20.1 – 20.3., п. 21.1., 21.2. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - табл. 2 п. 8; п. 4.1., п. 4.2., п. 4.4., п. 4.6., п. 4.7., п. 4.8., пп. 5.3. – 5.5. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (ред. от 01.06.2011 г.) Прилож. А, п.А.10, табл.А.1, п. 10. СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование.	Выполняется

		<p>Противопожарные требования" – п. 6.1., п. 6.7., п. 6.51., п. 6.54., п. 6.57., пп. 6.66. – 6.68. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (ред. от 09.12.2010 г.) - п. 4.1., п. 8.6., п. 8.7. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 180) (ред. от 09.12.2010) п. 4.1.1, Таблица 1, пп 4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – ст. 54 ч. 1 – 2; ст. 56 ч. 1 – 2; ст. 61. ч. 2, ч. 3; ст. 83 ч. 1, 4, 5, 6, 7; ст. 84 ч. 1 – 4, 7 – 11; ст. 86 ч. 1 – 3; ст. 91; ст. 103., ст. 104.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СТУ – п. 18.2., п. 18.3. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (ред. от 01.06.2011 г.) - п. 13.14.6-13.14.9, п. 14.2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – ст. 55. ч. 1, ч. 2.; ст. 103. ч. 1., ст. 104. ч. 5.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия</p>	<p>СТУ – п. 22.1. – 22.3. Постановление Правительства РФ</p>	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - п.: 2 – 5, 8 – 10, 12 - 17, 21, 23, 25 – 28, 30 – 33, 35 – 37, 41 – 43, 48 – 52, 54 – 56, 60, 65, 67, 71, 73, 98, 103, 104, 107, 108, 337 – 342, 354 - 372, 392–407, 409.	
---	--	--