


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«15» апреля 2026 г.

Регистрационный № 22-08-2026-006166



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание родильного дома и поликлиники краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кулундинская центральная районная больница»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЛУНДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022202238410

ИНН: 2253000975

Место нахождения объекта защиты:

край. Алтайский, р-н. Кулундинский, с. Кулунда, ул. 50 лет СССР, зд. 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                    |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |  |
|       | Наименование параметра                  | Значение параметра   |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                   | II   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности | C0   |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских |

|                       |   | организаций  |
|-----------------------|---|--|
| 1.4.                  | Высота здания, м  | 4  |
| 1.5.                  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 854  |
| 1.6.                  | Объем здания, куб. м  | 5672   |
| 1.7.                  | Количество этажей   | 2  |
| 1.8.                  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |
| 1.9.                  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Пути эвакуации людей при пожаре; Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре АПС безадресная, СОУЭ – 3-го типа; Система противодымной защиты; Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций; Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях; Источники внутреннего противопожарного водоснабжения-совмещенный; Источники наружного противопожарного водоснабжения- сети предприятия; |
| 2.                    | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |  |
| Оценка не проводилась |   |  |
| 3.                    | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)  |  |

10 000 рублей

| 4.   | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b> |   |  |
|------|--|---|--|
|      | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | ч.1 ст. 69 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п.4.3, 4.4, СП 4.13130-2020; п.4.12 СП 4.13130-2020 с учетом п.6.7.1 и 6.7.11 СП 2.13130-2012; п.4.15 СП 4.13130-2020  | Выполняется                                      |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | ч. 1,2 ст. 68 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 3 ч. 1 ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4.1, 4.2, 5.2 СП 8.13130-2020;  | Выполняется                                      |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | п.1и п.2 ч.1 ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п.71ППР 1479 п.7.1 СП 4.13130-2020; пп «в» П.8.1, П8.6, П8.8, П.8.9 СП 4.13130-2020;  | Выполняется                                      |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности                                  | п. 11, 44, ст.2 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; Ст. 31, 35, 36ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; ч. 1, 2, 3, 5, 6, 11 ст. 87 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4.6; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.7; 5.4.2, 5.4.3; 5.4.4, 5.4.5, 6.7.1, СП2.13130-2012; п.5.2.4, СП 4.13130-2020; | Выполняется                                      |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | Обеспечение безопасности Ст. 5 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 1, 2, 3,ст49 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 1, 2, 4, ч. 1 ст 50 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4.3, 4.31, 5.1, 7.15, 11.1, СП 31-110-2003; п. 1.7.50 глава 1.7                            | Выполняется                                      |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | <p>ПУЭ – 7 изд; п. 7.1.20, глава 7.1<br/> ПУЭ – 7 изд.; Эвакуационные пути<br/> п. 48, 49 ст.2 ФЗ № 123-ФЗ от<br/> 22.07.2008 года; ч.1,2,3 Ст. 53 ФЗ<br/> № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п.<br/> 5.2.7 СП 2.13130-2012; п. 4.2.5,<br/> 4.2.7, 4.2.9; 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21,<br/> 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,<br/> 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 4.4.9;<br/> 4.4.11; 5.1.4;5.3.1, СП 1.13130-2025</p>  |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | <p>п. 1, 2, 3 ч. 1, ч. 2 ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; ст. 22 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 года;</p>  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>Система вытяжной противодымной вентиляции не требуется в силу п. 3.13; пп. «а,б,в,г,д,ж» п. 7.2 СП 7.13130. Система приточной противодымной вентиляции не требуется в силу пп. «а, б, в, г, д, ж, к, н, п, р» п. 7.14 СП 7.13130. АПС соответствует п.13.1.10;13.2.1;13.3.2;13.3.4;13.3.7; 13.3.12;13.4.1;13.13.1;13.13.2;13.14.6; 13.15.4;13.15.12;14.1;14.2;14.3;15.3;16.1; 17.2; А.3 Прил А, А.4 Прил А СП5.13130.2009; ч.7 ст.83 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; АУПТ не требуется в силу п. 4.8 и п. 19 таб. 1 СП 486.1311500.2025. п. 4.1, Таблица 2 ГОСТ 31565-2012. СОУЭ соответствует п. 3.1 – 3.5, 4.1 – 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 5.3, п. 1 таблицы 1, п. 3 таблицы 2 СП 3.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод соответствует п.4.1; 6.1.5; 6.1.20; 6.1.23; 6.2.1; 7.2; 7.6; 7.14; СП 10.13130-2020; Наружный противопожарный водопровод соответствует . п. 3 ч. 1 ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п.</p> | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | 4.1, 4.2, СП 8.13130-2009;  |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Наличие и включение пожарных насосных установок от систем АПС не требуется в силу выполнения п. 7.14 СП 10.13130-2020; Система вытяжной противодымной вентиляции не требуется в силу п. 3.13; пп «а,б,в,г,д,ж» п. 7.2 СП 7.13130. Система приточной противодымной вентиляции не требуется в силу пп. «а, б, в, г, д, ж, к, н, п, р» п. 7.14 СП 7.13130. СОУЭ запускается от командного импульса, формируемого системой АПС в соответствии с п.3.3 СП 3.13130-2009; Аварийное и эвакуационное освещение соответствует п. 5.1.1 – 5.1.3, 5.2.1-5.2.4 СП439.1325800.2018 АУПТ не требуется в силу п. 4.8 и п. 19 таб. 1 СП 486.1311500.2025. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | Ст. 5;48; п9 ст.52; п.3 ч.2 ст.53; ч.2 ст. 60; ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п.3;4;5;6;10;11;13; пп. «б»,«д»,«е»,«з»,«о» п.16;17.1; пп. «а»,«г» п.22; 23;26; пп. «а»,«б»,«в»,«д» п. 27;28; пп.«а»,«б»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«з»,«и» п.30;32;35;36;37;50;54;60;116;117; 118;119;397 ППР1479 ч. 1, 2 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 36 Приказ МЧС России от 16.03.2020 г. № 171; п. 70; 71; 73; ППР1479   | Выполняется |