


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» июня 2026 г.

Регистрационный № 22-08-2026-009668



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Частное общеобразовательное учреждение "Барнаульская классическая школа"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМОДУЛЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032202162453

ИНН: 2224073249

Место нахождения объекта защиты:

край. Алтайский, г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 45А, помещ. НЗ

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1993

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	805
1.6.	Объем здания, куб. м	5511

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор управления речевыми оповещателями "Соната-К-120 У". Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" АЦДР.425512.017. Внутренний противопожарный водопровод смонтирован от питьевого водопровода, состоит из стальных электросварных труб диаметром 57мм. Пожарные краны-2шт. Стояки расположены по двум сторонам коридора объекта. Пожарные гидранты-2шт.	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
-			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ (ст.62) СП 8.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (4.4.1, п. 4.2, п4.3)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.8.1, п.8.6, п. 8.7) Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ (п.1 ст.76)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется СП 12.12130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (п.4.1-4.3, п.5.1; гл.6) Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008	Выполняется

		№12-ФЗ (ст.25; ст.27; ст.32, таблица 21, таблица 22; ст.87)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №12-ФЗ (п.2 ст.82; п.7 ст.89) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (п.4.2.5; п.4.2.9; п.4.2.19; п.4.2.22; п.4.3.1; п.4.3.2; п. 4.3.3) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п.5; п. 23; п. 24; п. 26-27; п. 409)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ (пп."1)" п.1 ст.90). Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881 н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны" (п.353; п. 354; п. 358; п.361-362)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняются Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ (п.2), п.3), п.9) ст.52; ст.54; ст.60; пп.1), пп.3) п.1 ст 84;ст.91; ст.105) СП 3.13130.2009. "Свод правил. Системы пожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (п.4,1, п.4.4, пп.14 табл.2) СП 8.13130.2020 "Свод	Выполняется

		<p>правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности" (п.4.1, п.4.2, п.4.3) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п.41; п.395-399; п.407)</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Выполняется Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ (п.2), п.3), п.9) ст.52; ст.54; пп.1), пп.3) п. 1 ст. 84; п.3 ст.84) СП 3.13130.2009. " Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (п.3.3)</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Выполняется Приказ МЧС от 18 ноября 2021 года №806 "об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 №69-ФЗ (ст.37). Постановление правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 " Об утверждении</p>	Выполняется

	Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 2-5; п. 11, п.12; п.16; п.17; п.17; п. 27; п.35; п.36; п.37; п.43; п.54; п.60; п.392-394; п.413)	
--	---	--