Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«08» февраля 2022 г.
Регистрационный № 23-08-2022-000505

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
«Общественно-торговый комплекс с подземным паркингом»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Осипян Ирина Юрьевна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 314231121300028 ИНН: 231103273359

Место нахождения объекта защиты:
-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.01.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3031
1.6.	Объем здания, куб. м	56175
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	ДН пониженная пожаро-опасность

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система противодымной вентиляции имеется, исправна; - АУПС адресная имеется, исправна; - СОУЭ 4-го типа имеется, исправна; - АУПТ имеется, исправно; ВПВ имеется (2 стри 5 л/с), исправен; НПВ – На удалении не более 200 м имеются пожарные гидранты (расход 30 л/с).

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
проведена	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
проведена	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; табл. 1, п. 4.3, п. 6.11.2 СП 4.13130.2013; СТУ (протокол заседания от 24.12.2021	Выполняется

		№258).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, ч.ч. 1-3 ст.68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.5, табл. 2, п. 5.2, п. 5.17, п.6.1, п. 6.3, п. 8.4, п. 8.5, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10, п. 8.12, п. 8.13 СП 8.13130.2020; п. 7.4, п. 7.6, п. 16.10 СП 31.13330.2012; СТУ (протокол заседания от 24.12.2021 №258).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 76, ч.1 п.1 ст. 90, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ст. 30, ст. 31, ч. 1, ст. 32, ч. 1, ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 57, ч.1, ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 87, ч. 15, ч. 16, ч. 17 ст. 88, ст. 89, ч. 1, ч. 2 ст. 137, ч. 1 ст. 140 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.2.25, п. 4.4.6, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п. 4.4.20, п.4.2.25, п.9.1.3, п. 9.2.1, п. 9.2.2, п. 9.2.4, п. 9.2.5, СП 1.13130.2020; п. 5.4.2, п. 5.4.4, п. 5.4.18, п. 6.7.1, п.6.11 СП 2.13130.2020; п. 5.1.2, п. 5.2, п. 5.4.2 СП 4.13130.2013; п. 12.11 СП 10.13130.2020; п. 6.4.1 СП 14.13330.2018; п. 6.2.25, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020; п. 5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.14, п.5.1.7, п. 5.1.8, п. 5.1.9, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009; СТУ (протокол заседания от 24.12.2021 №258).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, ст. 84, ч. 3, ч. 12 ст.89, ч. 5, 6, 18 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.1.2, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3. 5, п. 4.3.7, п.4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 4.4.9, п. 4.4.12, п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.4.15, п. 4.4.20, п. 5.2.1, п. 7.1.1, табл. 5, п. 7.1.4 п. 9.3.3 СП 1.13130.2020; п. 5.2.7, п. 5.4.16 СП 2.13130.2013; п. 7.2, п. 7.14, п.8.8 СП 7.13130.2013; п. 12.10 СП 10.13130.2020; п. 6.4.1, СП 14.13330.2018; п. 6.1.5, п. 6.2.2, п. 6.2.21, п. 6.2.27, п. 6.3.3 СП 59.13330.2020; СТУ (протокол заседания от 24.12.2021 №258).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 76, ст. 89, ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.1.2, п. 4.2.9 СП 1.13130.2009; п. 7.2, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.14, п. 7.16 СП 4.13130.2013; п. 7.3 СП 7.13130.2013; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016; СТУ (протокол заседания от 24.12.2021 №258).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 82, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.5.11, п.6.3, п.6.6.1, п.6.6.16 СП 486.1311500.2020; п.6. СП 484.1311500.2020; табл. 2, п. 2.5, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 13.15.3, СП 3.13130.2009; п.7.1, п.7.2, п.7.4, п.7.8, п.7.9, п.7.11, п.7.2, п.7.11, п.7.14, п.7.16, п.7.17, п.8.5, СП 7.13130.2013; п.5.2 СП 8.13130.2009; п. 6.1.6. п. 6.1.7, п. 6.1.13, п. 6.1.23, п. 6.2.1, п. 6.2.3, п.7.6, табл. 7.1, табл. 7.3, п. 12.5, п. 12.9, п. 12.10, п. 12.11, п. 12.12, п. 12.14, п. 12.15, п. 12.17, п. 12.18, п. 13.1 СП 10.13130.2009; СТУ (протокол заседания от 24.12.2021 №258).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	ст. 46, ч.4, ч. 7, ч. 9 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.5.15, п.6 СП 484.1311500.2020; п.6.10, п.6.11, п.6.13, п.6.24, п.7.2, п.7.14, п.7.16,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.7.17, п.8.5, прил. В СП 7.13130.2013; п.5.1, п.5.2, п.6.2 СП 6.13130.2021; п.7.6.3, п.7.28, СП 52.13330.2016; СТУ (протокол заседания от 24.12.2021 №258).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч. 4, ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 2, п.3, п.4, п.5, п.9, п.10, п.12, п.13, п.14, п. 15, п.16, п.17, п.20, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.33, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.47, п.48, п.49, п.50, п.51, п.52, п.54, п.55, п.56, п.60, п.65, п.68, п.71, п.103, п.104, п.105, п.107, п.108, п.109, п.110, п.113, п.114, п.124, п.126, п.286, п.288, п.291, п.292, п.293, п.325, п.337, п.340, п.341, п.342, п.354, п.362, п.364, п.365, п.366, п.367, п.368, п.369, п.372; СТУ (протокол заседания от 24.12.2021 №258).	Выполняется