Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«29» июля 2022 г.
Регистрационный № 23-08-2022-001930

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края"Управление ветеринарии"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1042325241386 ИНН: 2345009664

Место нахождения объекта защиты:
352290, край Краснодарский, р-н Отрадненский, ст-ца Отрадная, ул Широкая, Дом 27

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.03.2004
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,

		офисов
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	251
1.6.	Объем здания, куб. м	928
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты, пожарной сигнализации. ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ, ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОДОПРОВОДЫ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
15559610,66	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности". 2. Статьи 4, 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. пп. 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". 4. пп.4.1-4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10-6.13, 6.14-6.17,6.19, 6.20, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 5. пп. 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". 6. пп. 2.11, 2.12-2.15, 2.12-2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 7. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 8.пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 9. СП 1.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194. 10. СП 2.13130.2020. Свод Правил.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. 11.СП 4.13130.2013. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 в редакции изм. № 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 №89. 12. СП 16 486. 1311500.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539. 13. пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7 СП 3.13130.2009 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 14. пп.1 , 2 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 15. пп. 1.2-1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 16. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Постановление Правительства РФ от !6 сентября 2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности". 2. Статьи 4, 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. пп. 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". 4. пп.4.1-4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10-6.13, 6.14-6.17,6.19, 6.20, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 5. пп. 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". 6. пп. 2.11, 2.12-2.15, 2.12-2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 7. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		кондиционирование". 8.пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 9. СП 1.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194. 10. СП 2.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. 11.СП 4.13130.2013. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 в редакции изм. № 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 №89. 12. СП 16 486. 1311500.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539. 13. пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7 СП 3.13130.2009 Свод Правил.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 14. пп.1 , 2 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 15. пп. 1.2-1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 16. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Постановление Правительства РФ от !6 сентября 2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности". 2. Статьи 4, 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. пп. 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". 4. пп.4.1-4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10-6.13, 6.14-6.17,6.19, 6.20, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 5. пп. 6.1.3, 6.2.1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". 6. пп. 2.11, 2.12-2.15, 2.12-2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 7. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 8.пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 9. СП 1.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194. 10. СП 2.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. 11.СП 4.13130.2013. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 в редакции изм. № 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 №89. 12. СП 16 486. 1311500.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539. 13. пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7 СП 3.13130.2009 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 14. пп.1 , 2 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 15. пп. 1.2-1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 16. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Постановление Правительства РФ от !6 сентября 2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности". 2. Статьи 4, 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о	Выполняется

		требованиях пожарной безопасности". 3. пп. 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". 4. пп.4.1-4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10-6.13, 6.14-6.17,6.19, 6.20, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 5. пп. 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". 6. пп. 2.11, 2.12-2.15, 2.12-2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 7. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 8.пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 9. СП 1.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194. 10. СП 2.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. 11.СП 4.13130.2013. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 в редакции изм. № 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 №89. 12. СП 16 486. 1311500.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539. 13. пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7 СП 3.13130.2009 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 14. пп.1 , 2 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 15. пп. 1.2-1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 16. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ).	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Постановление Правительства РФ от !6 сентября 2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности". 2. Статьи 4, 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. пп. 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". 4. пп.4.1-4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10-6.13, 6.14-6.17,6.19, 6.20, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 5. пп. 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". 6. пп. 2.11, 2.12-2.15, 2.12-2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 7. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 8.пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 9. СП 1.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194. 10. СП	Выполняется

		2.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. 11.СП 4.13130.2013. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 в редакции изм. № 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 №89. 12. СП 16 486. 1311500.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539. 13. пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7 СП 3.13130.2009 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 14. пп.1 , 2 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 15. пп. 1.2-1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 "Цвета		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 16. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Постановление Правительства РФ от !6 сентября 2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности". 2. Статьи 4, 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. пп. 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". 4. пп.4.1-4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10-6.13, 6.14-6.17,6.19, 6.20, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 5. пп. 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". 6. пп. 2.11, 2.12-2.15, 2.12-2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 7. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12 СНиП 41-01-2003	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		"Отопление, вентиляция и кондиционирование". 8.пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 9. СП 1.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194. 10. СП 2.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. 11.СП 4.13130.2013. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 в редакции изм. № 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 №89. 12. СП 16 486. 1311500.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539. 13. пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7 СП	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		3.13130.2009 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 14. пп.1 , 2 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 15. пп. 1.2-1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 16. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Постановление Правительства РФ от !6 сентября 2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности". 2. Статьи 4, 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. пп. 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". 4. пп.4.1-4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10-6.13, 6.14-6.17,6.19, 6.20, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и	Выполняется

		сооружений". 5. пп. 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". 6. пп. 2.11, 2.12-2.15, 2.12-2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 7. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 8.пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 9. СП 1.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194. 10. СП 2.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. 11.СП 4.13130.2013. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 в редакции изм. № 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 №89. 12. СП 16 486. 1311500.2020. Свод Правил. Системы противопожарной		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539. 13. пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7 СП 3.13130.2009 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 14. пп.1 , 2 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 15. пп. 1.2-1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 16. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Постановление Правительства РФ от !6 сентября 2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности". 2. Статьи 4, 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. пп. 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". 4. пп.4.1-4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10-6.13, 6.14-6.17,6.19, 6.20, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 5. пп. 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". 6. пп. 2.11, 2.12-2.15, 2.12-2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 7. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 8.пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 9. СП 1.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194. 10. СП 2.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. 11.СП 4.13130.2013. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 в редакции изм. № 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 №89. 12. СП 16 486. 1311500.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539. 13. пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7 СП 3.13130.2009 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 14. пп.1 , 2 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 15. пп. 1.2-1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 16. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		электроустановок (ПУЭ). Постановление Правительства РФ от !6 сентября 2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности". 2. Статьи 4, 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. пп. 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". 4. пп.4.1-4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10-6.13, 6.14-6.17,6.19, 6.20, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 5. пп. 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". 6. пп. 2.11, 2.12-2.15, 2.12-2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 7. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 8.пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 9. СП 1.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		19.03.2020 №194. 10. СП 2.13130.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. 11.СП 4.13130.2013. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 в редакции изм. № 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 №89. 12. СП 16 486. 1311500.2020. Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539. 13. пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7 СП 3.13130.2009 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 14. пп.1 , 2 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 15. пп.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1.2-1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 16. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Постановление Правительства РФ от !6 сентября 2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.