

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«21» марта 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-002074



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя  
общеобразовательная школа № 34 г. Тихорецка

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя  
общеобразовательная школа № 34 г. Тихорецка

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022303187763

ИНН: 2321010149

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.10.1910

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ Наименование раздела

п/п

1.

### Характеристика объекта защиты

Наименование параметра	Значение параметра
1.1. Степень огнестойкости	III
1.2. Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3. Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4. Высота здания, м	15
1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4285

- здания, кв. м
- 1.6. Объем здания, куб. м 22497
- 1.7. Количество этажей 3
- 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) ДН пониженная пожаро-опасность
- 1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) - охранно – пожарная сигнализация с голосовым оповещением «Гранит – 24»; - система мониторинга комплексной безопасности «Стрелец – мониторинг»; - система внешнего видеонаблюдения – 2 видеокамеры с выводом сигнала на видеорегистратор на посту охраны №1; - система внутреннего видеонаблюдения с выводом сигнала на видеорегистратор на пост охраны №1– 6 видеокамер.
2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**  
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)