

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» марта 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-002118



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**больница**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города  
Тимашевск"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1042329673154

ИНН: 2353020125

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**29.12.1998**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	19						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4069						
1.6.	Объем здания, куб. м	13734						
1.7.	Количество этажей	5						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации (аналоговая и адресная); Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре – III типа; Внутренний и наружный противопожарный водопровод.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводился</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">На основе собственной оценки, ущерб имуществу третьих лиц оценивается в 300 000 (триста тысяч) рублей.</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.68 СП8.13130.2020 п.5.2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.48, п.410, п.411, п.413.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.63 п.6, ст.90. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.57, ст.58, ст.87, ст.88 ч.1,19, ст.134 ч.1-8, 12, ст.136, ст.137. СП 2.13130.2020 п.6.7.10. СП 4.13130.2013 пп.5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.54, ст.53, ст.89. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.16, п.23, п.27, п.28, п.30, п.31, п.36. СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.6, п.5.3.1, п.5.3.3, п.5.3.8. СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2., п.4.3., п.4.4., п.5.1., п.5.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.90. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.17, п.49. #ГОСВОД ПРАВИЛ СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1., п.7.3., п.7.4., п.7.5., п.7.7., п.7.13., п.8.1., п.8.6., п.8.7., п.8.8., п.8.9.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.54, ст.84, ст.91, ст.103. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.54, п.55. СП 486.1311500.2020 п.4.4, п.4.10. СП 484.1311500.2020 п.5.8, п.5.13, п.6.1.6, п.6.2.1, п.6.6.1, п.6.6.15, п.6.6.16, п.6.6.27, п.7.2.2, п.7.5.1. СП 6.13130.2013 п.4.2, 4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8, п. 4.9, п.4.14.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.82. СП 7.13130.2013 п.6.24.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППБО 07-91 «Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения» от 30.08.91 г. п.1.1., п.1.2., п.1.3., п.1.4., п.1.5., п.2.1., п.2.2., п.2.3., п.2.4., п.3.1., п.3.2., п.3.5.Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.60, ст.105. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.2, п.3, п.4, п.5, п.9, п.32, п.33, п.35, п.56, п.60, п.393, п.394,	Выполняется

		п.400, п.402, п.403, п.406, п.407, п.409. СП 7.13130.2013 п.4.1, п.5.1, п.5.2.	
--	--	--	--