

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«04» апреля 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-003272



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 32 муниципального образования г. Новороссийск

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 32 муниципального образования г. Новороссийск

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032309082574

ИНН: 2315089246

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.01.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	563

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	18709
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации - аналоговая. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3-го типа. 3. Система внутреннего противопожарного водопровода - 9 пожарных кранов, тип водозаполненный. 4. Система наружного противопожарного водопровода - 2 пожарных гидранта в радиусе 200 метров, тип - кольцевой.

2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводилась	

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не
---	---	---

	перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ») п. 74. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решением» п. 4.3.	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62; ст. 68 Ч.1.: ст. 90 ч.1 п.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ») п. 48. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного - противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1; п.8.6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Ограничение распространения •  
пожара на объектах защиты.  
Требования к объемно-  
планировочным и конструктивным  
решениям» п. 7.1.

4.3. Проезды и подъезды для  
пожарной техники

Федеральный закон от 22 июля  
2008 года № 123-ФЗ «Технический  
регламент о требованиях пожарной  
безопасности» ч. 6 ст. 63; п. 1 ч. 1  
ст. 90. Правила противопожарного  
режима в Российской Федерации  
(утвержденные Постановлением  
Правительства Российской  
Федерации от 16.09.2020 № 1479  
«Об утверждении Правил  
противопожарного режима в РФ») п. 71, п. 72. СП 4.13130.2013  
«Системы противопожарной  
защиты. Ограничение  
распространения пожара на  
объектах защиты. Требования к  
объемно-планировочным и  
конструктивным решениям»  
пункты 7.1; подпункт «в» пункта  
8.1, 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.16.

Выполняется

4.4. Конструктивные и  
объемно-планировочные  
решения, степень  
огнестойкости и класс  
конструктивной пожарной  
опасности