Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» мая 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-005610

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Ледовый дворец спорта для фигурного катания и шорт-трека

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Образовательный Фонд "Талант и успех"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1147700000172 ИНН: 2317075619

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, пгт. Сириус

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.12.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	37
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	24000

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	685880
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (адресного типа), система оповещения и управления эвакуацией (5-го типа), противодымная защита (вытяжная и приточная системы), внутренний противопожарный водопровод, автоматическая система водяного пожаротушения (спринклерная), автоматическое газовое пожаротушение.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Проведена оценка пожарного риска. Величина пожарного риска составила 0,237-10'7 при ограничениях указанных в расчёте.	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федерального закона ред.1 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ) части 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14 статьи 69; таблица 11; части 1, 2 статьи 72. Свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 6.11.1. Специальные технические условия на проектирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта «Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку вместимостью 12 тысяч зрителей, сборно-разборная конструкция, Имеретинская низменность (проектирование и изыскательские работы, строительство)», согласованные Министерством Регионального развития РФ 25.02.2011 №4160/ВТ-11 (далее - СТУ): п. 7.2.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ: части 1, 2, 3, 6, 7 статьи 68, 62. Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		5.9, 5.11, 5.12, 5.13; СТУ: п. 10.4.2.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	123-ФЗ: ст. 67. СТУ: п. 7.4.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п.п. 5.1.1 - 5.1.2, 5.2.1 - 5.2.5, 5.3.1 - 5.3.5. 5.4.1 - 5.4.14, 6.8.1 - 6.8.2. СТУ раздел 1: перечень отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности; п. 8.1 - 8.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	23-ФЗ: статьи 53, 89. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. №1479 (далее ППР в РФ): п.п. 23 – 29. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.п. 4.1.1. - 4.1.6; 4.2.1 - 4.2.9; 4.3.1 - 4.3.4; 4.4.1 - 4.4.15. СТУ: Раздел 1. перечень отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности; Раздел 9. Требования к обеспечению безопасности людей при пожаре. Специальные правила пожарной безопасности для объекта «Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку» расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, «Олимпийский парк» (далее - СППБ): п.п. 4.1 - 4.10.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	ФЗ-123: ст. 90. СТУ: Подраздел 10.7 Лифты для пожарных п.п. 11.1-11.3.	Выполняется

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123: ст. 84. ППР в РФ: п. 54, 55. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009): п.п. 8.4.1 - 8.4.2, 8.5.1, 8.6.1 - 8.6.4, 8.7.1 - 8.7.3, 8.8.1 - 8.8.8, 8.10.1 - 8.10.4, 8.11.1 - 8.11.9, 8.13.1 - 8.13.5, 8.14.1 - 8.14.4, 8.16.1, 13.1.1 - 13.1.12, 13.2.1 - 13.2.3, 13.3.1 - 13.3.18, 13.4.1, 13.6.1 - 13.6.2, 13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1 - 13.14.13, 13.15.1 - 13.15.21. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.п. 3.1-3.5, 5.1 - 5.5, таблица 1, таблица 2. СТУ: п.п. 10.2.2, 10.2.3, 10.2.5, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3., 10.5.9., 16.1, 16.2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009: п.п. 13.14.1 - 13.14.13; СТУ: п.п. 10.2.5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	ППР в РФ: пп. 2 - 4, 12, 23 - 29, 32 - 35, 48 - 52, 54 - 56 60, 65, 71 - 73, 337 - 372, 395 - 400, 402 - 407, 409. Свод правил СП 9.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты и противопожарный режим	«Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п.п. 4.1.1 - 4.1.40, 4.2.1 - 4.2.11, 4.3.1 - 4.3.16, 4.4.1 - 4.4.21, 4.5.1 - 4.5.4, 4.6.1 - 4.6.6, 4.7.1 - 4.7.7. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п.п. 2, 6 - 24, Приложение №2. СППБ: п.п. 1.2 - 1.18, 2.1 - 2.9, 3.1 - 3.20, 4.1 - 4.10, 5.1-5.10, 6.1 - 6.4, 7.1-7.17, 8.1-8.20, 9.1 - 9.3, приложение №1 – 3.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.