

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» мая 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-006053



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Геленджик

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Геленджик

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1172375094583

ИНН: 2304072434

Место нахождения объекта защиты:

353466, край Краснодарский, г Геленджик, ул Солнцедарская, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.02.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.3 Вокзалы
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	17
1.6.	Объем здания, куб. м	250
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- адресно-аналоговая система пожарной сигнализации; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа; - автоматические установки газового пожаротушения; - автоматические установки порошкового пожаротушения; - система автоматического спринклерного пожаротушения; - система внутреннего противопожарного водопровода (88 ПК); - система наружного кольцевого противопожарного водопровода (4 ПГ, d = 315 мм); - система противодымной вентиляции.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>							
	Оценка не проводилась							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>							
	По собственной оценке сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 400000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ) ст.37 ч.1 п.1, п.4; ст.69 ч.1. - Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства «Новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Геленджик по адресу: 353466, Российская Федерация, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, 10» согласованные Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (протокол заседания от 14.08.2019 №117) (далее – СТУ) п. 2.1.1. -СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013) п.п.4.3, таблица № 1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11, 4.12, 4.15	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4 ч.4; ст.62; ст.68 ч.1, ч.2, ч.3; ст.90 ч.1, п.3; ст.127 ч.1. - СТУ раздел № 2, табл. № 1 п.2, п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. - СП 4.13130.2013 п.7.1. - СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного	Выполняется

		противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 8.13130.2009) п.п. 4.1, 4.3, 5.11, 5.12, 5.18, 6.3, 6.4, 7.1, 7.5, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1-9.17, 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст.90 ч.1 п.1. - СТУ п. 2.1.2, 2.1.3. -СП 4.13130.2013 п.п.7.1, 8.4, 8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.34; ст.35; ст.36; ст.37 ч.1, п.1-п.3, ч.2,ч.3; ст.40 ч.1 п.1 ч2. п.1; ст.52 п.1, п.5; ст.57; ст.58; ст.59 п.1-п.2; ст.80 ч.1; ст.82; ст.87 ч.1-ч.3, ч.5-ч.7, ч.9-11; ст.88 ч.1-9, ч.13, ч.14, ч.19; ст.134 ч.1-3; ст.137 ч.1, ч.2, ч.4-ч.6; таблицы 21,22, 38, 29. - СТУ раздел №2, табл. № 1 п.1, раздел №2.3, п.п.2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4. - СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009), п.3.1. - СП 4.13130.2013 п.п.4.1, 4.19, 4.20, 5.1.2, 5.5.2, 5.5.7. -СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее - СП 2.13130.2012) п.п.4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2.1-5.2.7, 5.2.8, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.3, 5.4.7-5.4.10, 5.4.18, 5.4.20.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4, ст.5; ст.6 ч.1, п.1; ст.39; ст.48; ст.49 п.1-п.4; ст.50 ч.1 п.1-п.8, п.10; ст.51; ст.52 п.2, п.6; ст.53 ч.1, ч.2, ч.3,ч.4; ст.55 ч.1,ч.2,ч.3; ст.79 ч.1 ч.2; ст.80 ч.3; ст.81 ч.1, ч.2, ст.82 ч.9; ст.89 ч1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11, ч.14; ст.134 ч.5-6	Выполняется

		таблицы 28, 29. - СТУ раздел № 2, табл. № 1, п. 3, раздел № 2.4, п.п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7. -СП 1.13130.2009 п.п.4.2.1-4.2.7, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.12, 4.4.15, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.11, 7.1.13, 7.1.14, 7.1.19, 7.2.5, 7.2.6, 7.3.1, 7.3.2, табл. № 21, п. 7.3.3, табл. №22, 7.3.5, 7.4.1, 7.4.3, 8.3.2, 8.3.3, табл. № 26, 8.3.7.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.80, ч.3, ст.90 ч.1, 2 - СТУ раздел 2.14, п. 2.14.1 -СП 4.13130.2013 п.п.7.1, 7.2, 7.3.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.46; ст.51 ч.3,ч.4; ст.52 п.3; ст.54; ст.55 ч.1; ст.81 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4; ст.82 ч.2; ст.83 ч.1, ч.4-6, ч.9, ч.10; ст.84 ч.1-11; ст. 85, ч. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ст.86 ч.1-3, ст.91 ч.1,ч.2; ст.103 ч.1-6, ст.104, ст.1-5, ст.106, ч. 1,2, ст. 107 ч. 1-5, ст. 110, ч. 4, 5, ст. 111 п.п.1-3, ст. 112 п.п.1-3, ст.113 п.1, п.2, ст.138 п.п.1-4 - СТУ раздел № 2, табл. № 1 п.п.1, 4, 5, раздел № 2.6, п.п. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, раздел №2.7, п.2.7.1, раздел № 2.8, п.п.2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, раздел № 2.9 п.п 2.9.1, 2.9.2, раздел № 2.10, п.п. 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5, 2.10.6, раздел № 2.11, п. 2.11.1, раздел № 2.12, п.п. 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4, 2.12.5, раздел № 2.13, п. 2.13.1, раздел № 2.14, п. 2.14.1. -СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП	Выполняется

3.13130.2009) п.п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблица 1, таблица 2. -СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009) раздел № 5.1, 5.1.1-5.1.4, табл. №5.1, табл. №5.2, табл.№ 5.3, п.п. 5.1.11 – 5.1.16, раздел № 5.2, п.п. 5.2.3-5.2.15, 5.2.20-5.2.22, раздел № 5.7 п.п.5.7.1, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10, 5.7.21-5.7.36, 5.7.40, раздел № 5.8, п.п.5.8.1-5.8.13, раздел № 5.10, п.п.5.10.1-5.10.39, раздел № 8.1, п.п. 8.1.1–8.1.3, раздел № 8.2, п.п. 8.2.1-8.2.3, раздел № 8.4, п.п.8.4.1, раздел № 8.6, п.п.8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, раздел № 8.7, п.п. 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, раздел № 8.8 п.п 8.8.1-8.8.8, раздел № 8.9 п.п. 8.9.1-8.9.9, раздел № 8.10, п.п.8.10.1-8.10.4, раздел № 8.11, п.п.8.11.1- 8.11.9, раздел № 8.12, п.п. 8.12.1-8.12.3, раздел № 8.15, п.п. 8.15.1-8.15.5, раздел № 8.16, п.п.8.16.1-8.16.10, раздел № 9.1, п.п. 9.1.1-9.1.6, раздел № 9.2, п.п. 9.2.1-9.2.18, раздел №9.3 п.п. 9.3.1-9.3.4, раздел № 9.4, п.п. 9.4.1-9.4.3, раздел № 13 п.п.13.1.1, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6- 13.3.12, 13.3.15, 13.3.17, 13.4.1, табл. №13.3*, раздел № 13.9 п.п.13.9.1, табл. № 13.6, 13.9.2, 13.9.3, 13.9.4, 13.13.1-13.13.3, 13.15.1-13.15.7,13.15.11-13.15.20, 15.1, 15.3-15.6, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 16.3, 17.1-17.3, таб. 13.3, прил. А, прил. Д, прил. Е, прил. З,

		<p>прил. И, прил. М, прил. О, прил. Р. -СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 6.13130.2013) п.п.4.1-4.14. -СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 7.13130.2013), раздел №7, п.п. 7.1-7.22 - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (далее - 10.13130.2009), раздел № 4.1, п.п.4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11,4.2.13.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>-ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.83 ч.4; ст.103 ч.1, ч.3. СП 5.13130.2009 раздел № 13.14, п.п. 13.14.1-13.14.13, раздел № 14, п.п. 14.1-14.6, 17.2 а),г). раздел № 12.1, п.п. 12.1.1-12.1.2, раздел №12.2, 12.2.1-12.2.2, раздел №12.3, п.п. 12.3.1-12.3.7, раздел № 12.4, п.п. 12.4.1-12.4.6.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4 ч.1-ч.4; ст.6; ст.6.1, ст.43; ст.52 п.9; ст.60; ст.64; ст.78 ч.1; ст.79 ч.1,ч.2; ст.81 ч.2; ст.105, - СТУ раздел № 2.15, п. 2.15.1 -СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (далее – СП 9.13130.2009) п.п. 4.1.1-4.1.3, 4.1.5-4.1.9, 4.1.11, 4.1.19, 4.1.22,</p>	Выполняется

4.1.24,4.1.27-4.1.29, 4.1.32-4.1.36,
4.1.38, 4.2.1, 4.2.4-4.2.9, 4.2.8,
4.3.1-4.3.7, 4.3.9, 4.3.11-4.3.13,
4.3.16, 4.4.1,4.4.21, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.4, 4.6.1,4.7.1-4.7.3, 4.7.5, 4.7.6,
прил. «А», прил. «Б», прил. «Г».

-Правила противопожарного
режима в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020
№1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации» п.п. 2, 3, 4,
5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48,
49, 50, 54, 55, 56, 60, 77, 88-92, 337,
354, 362, 363, 364, 365, 366, 367,
369, 370, 371, 372, раздел XVIII
п.392-394, раздел XIX п.395-400,
п.402-404, п.406-409, п.413, п.442,
прил. №1.