

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» мая 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-006515



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского
края «Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского
края «Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1042320799146

ИНН: 2337028840

Место нахождения объекта защиты:

353380, край Краснодарский, р-н Крымский, г Крымск, ул Демьяна Бедного, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1955

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	298

1.6.	Объем здания, куб. м	1271							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	втоматическая пожарная сигнализация с ППК «Гранит» ПАК «Стрелец-мониторинг» Система оповещения и управления эвакуацией автоматизированная 3-го типа							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетная величина пожарного риска не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статьей 79 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»: $Q_{в} = 1,728 \times 10^{-7} \leq 1 \times 10^{-6}$</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Ст. 69. Правила</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Ст. 69. Правила	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Ст. 69. Правила	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	противопожарного режима в Российской Федерации п. 65. СП 4.13130.2013 п.4.3 таблица 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Статья 62, 68 СП 8.13130.2020 п. 4.2, 5.1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 48, 71	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Статья 90 ч.1 СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.9 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 71.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Статья 57, 58, 87, 88, 134, таблица 22 СП 2.13130.2020 п. 5.2.1, 5.4.2, 5.4.18, 6.7.1. СП 1.13130.2020 п. 4.3.1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 16. п.п. «Е», 25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Статья 53, 89 СП 1.13130.2020 п. 4.2.7, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.22, 4.2.21, 4.3.2, 4.3.7 СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, 4.3.3, 4,3,5	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Статья 90 СП 4.13130.2013 п. 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Статья 54, 83, 84, 91 СП 484.1311500.2020 п.4.2, 4.5, 5.1.1, 6.1.1-6.1.6, 6.5.1, 6.5.4, 7.1.2-7.1.5 СП 486.1311500.2020 п. 4.1, 4.2	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Статья ч. 1,5,6 ст. 81, ст. 103 СП 484.1311500.2020 6.2.1, 6.2.6, 6.3.4, 6.6.1 – 6.6.5	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 2, 3. 4.5. 10. 11, 12, 13, 16, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 54, 55, 60, 65, 71, 406, 407, 409	Выполняется