

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» июня 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-007087



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная шахматная школа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная шахматная школа

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022300641329

ИНН: 2302028327

Место нахождения объекта защиты:

352905, край Краснодарский, г Армавир, ул Гоголя, Дом 207

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.10.1906

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	554

	здания, кв. м										
1.6.	Объем здания, куб. м	551									
1.7.	Количество этажей	1									
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет									
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС - аналоговая, СОУЭ- III типа, ВПВ не предусмотрен									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>										
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">50000</p>										
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 п. 4.3. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 73</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 68 СП 8.13130.2020</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 73	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 68 СП 8.13130.2020	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 73	Выполняется									
4.2. Наружное противопожарное	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 68 СП 8.13130.2020	Выполняется									

	водоснабжение	п. 5.2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48, п. 410, п. 411, п.413.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 63 п. 6, ст. 90 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 71.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88 ч. 1, 19, ст. 134 ч. 1-8, 12, ст. 136, ст. 137. СП 2.13130.2020 п. 6.7.10. СП 4.13130.2013 пп. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 53, ст. 89. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 16, п. 23, п. 27, п. 28, п. 30, п. 31, п. 36 СП 1.13130.2009 п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.2.8, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.6, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5, п. 5.2.10, п. 5.2.12, п. 5.2.13, п. 5.2.14, п. 5.2.15, п. 5.2.16, п. 5.2.17, п. 5.2.19, п. 5.2.20, п. 5.2.21, п. 5.2.23, п. 5.2.27.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 17, п. 49.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 84, ст. 91, ст. 103. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54, п. 55. СП 5.13130.2009 п.1.2, п. 13.1.11, п. 13.3.1, п. 13.3.4, п. 13.3.12, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п. 13.13.3, п. 13.14.5, п. 13.15.3, п. 13.15.7, п. 13.15.13, п. 15.1, п. 15.2. СП 6.13130.2013 п. 4.2, п. 4.4, п.	Выполняется

	водопроводы)	4.5, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.9, п. 4.14	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 82. СП 7.13130.2013 п. 6.24.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 60, ст. 105. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 32, п. 33, п. 35, п. 56, п. 60, п. 393 п. 394, п. 400, п. 402, п. 403, п. 406, п. 407, п. 409. СП 7.13130.2013 п. 4.1, п. 5.1	Выполняется