Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» июня 2022 г.
Регистрационный № 23-08-2022-007957

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, складские помещения).
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022304740237 ИНН: 2352013076

Место нахождения объекта защиты:
край Краснодарский, р-н Темрюкский, п Волна, тер. Морской порт Тамань

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2013
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	25
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	120000
1.7.	Количество этажей	-
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации (ИПР). Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ не ниже 2). Система наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант). Система автоматического водяного охлаждения В2. Система автоматического пенного пожаротушения.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Индивидуальный пожарный риск 6,211·10-6 год-1 Специальные технические условия, разработанные ФГБУ ВНИИПО МЧС России (согласновано 30.03.2022 в ДНПР МЧС России) (Далее - Специальные технические условия) Раздел № 5.1, раздел №8, раздел №9.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара, исходя из собственной оценки, составляет 100000 рублей.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.37 ч.1, ч.3; ст.69 ч.1,ч.2, ст. 70 ч.1, ч.2. - Свод правил 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов» (Далее - СП 155.13130.2014) п.п.6.1, 6.5, таблица 3, 6.7, 6.10.4.6, 6.12, 6.19, таблица 4, таблица 5,. - Приказ МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») (далее - СП 4.13130.2013) п.п. 4.4, 6.1.2, 6.10.2.12 таблица 3, таблица 40, таблица 41.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.62; ст.99, п.1; ст.127. -СП 8.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (Далее СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		8.13130.2020) п.п.4.1, 4.2, 5.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, таблица 3.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.90 ч.1, ст. 98. -СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 6.10.2.1, 6.10.2.2, 6.10.2.3, 6.10.2.15, 7.1, 8.9. - СП 155.13130.2014 п.п. 6.15, 6.16, 7.10.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 6.1; ст. 29; ст. 30; ст. 32 ч. 1; ст.52; ст.57 ч.1, ч.2; ст. 58 ч.1, ч.2; ст.59; ст.80 ч.1, ч.3; ст.87 ч.1-3, ч.5-7, ч. 9-11; ст.88 ч.1-3, ч.9, ч.13, ст. 92, ст. 93.1. - Свод правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (Далее – СП 2.13130.2020) п.п. 4.5, 4.6, 4.7, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.5, 6.1.1, таблица 6.1. - СП 4.13130.2013 п.п.4.2, 6.10.2.15, 6.10.3.4, 6.10.3.6, 6.10.3.10, 6.10.3.11, 6.10.3.13, 6.10.3.14, 6.10.3.15, 6.10.3.16, 6.10.3.17, 6.10.5.26. - СП 155.13130.2014 п.п. 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.5; ст.6 ч.1; ст.51; ст.53; ст.55; ст.89 ч.1. - СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020) п.п.1.3, 8.6.8.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 43; ст. 80 ч.1; ст. 82 ч. 2; ст.90 ч.1. - СП 4.13130.2013 п.7.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.52; ст. 53 ч.2; ст.54 ч.1, ч.2; ст. 61 ч.2, ч.3; ст. 62 ч.1,ч.2; ст.83; ст. 82 ч.2; ст.84 ч.1-4, ч.7-11, ст. 91 ч.1, ч.2. - СП 155.13130.2014 п.п. 13.1.1, 13.1.2, 13.2.1, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.7,	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	13.2.8. - СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173) (далее - СП 3.13130.2009) раздел 7 таблица 2. - СП 5.13130.2009 п.п. 11.2, Приложение А, Таблица А2. - СП 6.13130.2013 п.п.4.1-4.14.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 52; ст. 53 ч.2; ст. 54 ч.1; ст. 82 ч.2; ст.83; ст.84 ч.1-4, ч.7-11; ст. 61 ч.2, ч.3; ст.62 ч.1, ч. 2. - СП 155.13130.2014 п.п. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.7, 13.2.8, 13.2.10, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.13, 13.2.14, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19. - СП 3.13130.2009 п.п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5 раздел 7 таблица 2. - СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175) (далее - СП 5.13130.2009) п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.3.1.1-5.3.1.5, 5.3.2.1-5.3.2.6, 5.3.2.85.3.2.10, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.12, 5.4.14, 8.16.1, 8.16.2, 8.16.6, 8.16.9, 8.16.10, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.3, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 13.1.11, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.12, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.7, 13.14.9-13.14.13, 13.15.1-13.15.8, 13.15.10-13.15.17, 13.15.20, 14.1-14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1-17.4;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Приложение А, Таблица А2. - Приказ МЧС России от 21.02.2013 №115 «Об утверждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (вместе с «СП 6.13130.2013. Свод правил...») (далее - СП 6.13130.2013) п.п.4.1-4.14.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4 ч1-ч.4; ст.6 ч.1,п.1, ч.5; ст.43; ст.52 п.9; ст.60; ст.64; ст.78 ч.1; ст.80 ч.3; ст.81 ч.1, ч.2; ст.105. -СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) (далее – СП 9.13130.2009) п.п. 4.1- 4.5, 4.7, 5.8 -Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» п.п.2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23-29, 32, 34-37, 41-43, 45, 48, 49, 54, 56, 59, 60, 339-362, 392-394, 395- 413, 449-458, приложение №1 приложение №6 приложение №7. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приложения №1, №2, №3.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.