

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» июля 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-008888



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа  
искусств станицы Кущёвской муниципального образования Кущёвский район

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Меньших Евгений Александрович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

352030, край. Краснодарский, р-н. Кушевский, ст-ца. Кушевская, ул. Красная, д. 37

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.12.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	182						
1.6.	Объем здания, куб. м	2358						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС); система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты МБУ ДО ДШИ ст. Кущёвской МО Кущёвский район, расположенный по адресу: 352030, РФ, Краснодарский край, Кущёвский район, ст. Кущёвская, ул. Красная, 37. Объект имеет такое объёмно - планировочное и организационно - техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удалённой от выхода из здания точке, при условии выполнения обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании".</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">0 млн.рублей</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.69 СП 4.13130.2013 п.4.3, табл.1, п.п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.11, п.4.12, п.4.15	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1 ст. 62, ч.1 ст.99 СП 8.13130.2020 п.4.1, п.4.2, п.4.5, п.5.2, табл. 2, п.5.4, п.5.5, п.5.9, п.5.10, п.5.17. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ": п.48, п.71, п.75	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.6 ст. 63, ст.90 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты": п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9, п.8.13, п.8.15 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ": п.71, п.72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1 ст.52, ч.1 ст.53, ч.2, ст. 56, ст.58, ч.3 ст.27 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты": п.5.2.2, п.5.2.65 СП 2.13130.2020 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.2.2; п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.4.1, п.5.4.2, п.5.4.3, п.5.4.4, п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.9, п.5.4.10, п.5.4.18, п.5.4.20, п.6.7.18, табл.6.15	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.2, ст. 52, ст.53, ст.89, ст.55 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": п.4.2.9, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.1.5, п.7.1.6, п.7.1.7, п.7.1.8, п.7.1.9, п.7.1.10, п.7.1.11, п.7.3.1, п.7.3.2, п.7.3.3, п.7.3.4, п.7.3.5, п.7.3.6, п.7.3.7, п.7.3.8, п.7.3.9, п.7.3.10, п.7.3.11, п.7.3.12, п.7.3.13, п.7.3.14, п.7.3.15, п.7.3.16, п.7.3.17, п.7.3.18, п.7.3.19, п.7.3.20, п.9.1.1, п.9.3.1, 9.3.2, п.9.3.3, п.9.3.4, п.9.3.7, п.9.3.8, п.9.3.9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.90 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты": п.7.1, п. 7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.5, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.9, п.7.10, п.7.11, п.7.12, п.7.13, п.7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.51, ст. 52, ст.54,	Выполняется

	<p>сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>ч.2,3 ст. 81, ст.83, ст.84, ч.1ст.85, ст.86, ст.91, ст.99 СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре": п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5., табл. 1, табл.2 СП 486.1311500.2020 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации" п.4.4, п.4.9, табл. 1, табл.3 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты" п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.9, п.5.11, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.15, п.5.19, п.5.21, п.6.1.1, п.5.1.5, п.6.6.12, п.6.6.13, п.6.6.15, п.6.6.16, п. 6.6.36, прил. А СП 10.13130.2020 "Внутренний противопожарный водопровод": п.1.4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ": п.10, п.16, п.42, п.47, п.48</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.83, ст.84, ст.85 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты" п.7.1.1., п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.1.5, п.7.1.6, п.7.1.7, п.7.1.8, п.7.1.9, п.7.1.10, п.7.1.11, п.7.1.12, 7.1.13, п.7.2.1, 7.2.2, п.7.2.3, п.7.2.4</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от</p>	Выполняется

<p>технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ": п. 2, п.3, п.4, п.5, п. 9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.33, п.34, п.35, п.36, п.37, п.38, п.39, п.41, п.42, п.43, п.44, п.45, п.48, п. 49, п.54, п.55, п.56, п.58, п.59, п.60, п.63 , раздел XVIII. СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности": п.4.2, п.4.3, п.5.1, п.6.6, Приложение Б, Г.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------