

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» июля 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-009883



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детский сад №11 "Радость"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№11 "Радость" муниципального образования город-курорт Геленджик

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022300773582

ИНН: 2304026283

Место нахождения объекта защиты:

353491, край Краснодарский, г Геленджик, х Джанхот, ул Короленко, Дом 28

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.05.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3119
1.6.	Объем здания, куб. м	1055
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС-аналоговая, дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. СОУЭ-3-го типа. Пожарная сигнализация "Сигнал-20". Объектовая станция ПАК "Стрелец-Мониторинг". Система голосового оповещения и управления эвакуацией "Ария-ПС-БРО-Р". На территории детского сада имеется система наружного противопожарного водоснабжения - ПВ 20 мЗ.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 20 тыс. рублей	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст. 69. СП 4.13130.2013 п 4.3 табл. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст. 63. СП 8.13130.2009 п. 4.1, 5.2, 6.3, 8.6, 8.7	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст. 90 (часть 1 п/п 1). СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.29, 30, 31, 35, 52 ч.2, 57, 58, 87 ч.1-3. ч.5-8, 88 ч.1-3. 6. 8-9. 13. 19. СП 2.13130.2022 п. 4.3, 4.7, 5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.1-5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.7, 6.7.10, 6.7.11. СП 4.13130.2013 пю 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.6 ч.1, 53, 84, 89. СП 1.13130.2020 п. 4.1.3, 4.2.3-4.2.7, 4.3.1-4.3.3, 4.4.2-4.4.4, 4.4.6-4.4.7, 4.4.10, 5.1.1, 5.2.2, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.23.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.83	Выполняется

	ликвидации пожара	ч. 1 п/п 3, 90. СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.11.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.52 ч. 3, 54, 63, 83, 91, 103. СП 3.13130.2009 п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020 п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ п. 2,3,4,7,12,17,21,22,23, 24,30,31,32,33,34,35,36,37,43,48,55, 65,66,92,94,95,96,97,102. "Обучение мерам ПБ работников организаций" , утвержденные приказом МЧС России от 18.11.2021 №806. ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 гл. 1 ст. 6 ч. 5,8, гл. 8 ст.32 ч.1, гл. 14 ст. 64 ч.1,2,3,4,5,6, гл. 16 ст. 69 ч. 1, гл. 19 ст. 83 ч. 4,6,7, ст. 834 ч. 1,2,9,11, ст 86 ч. 1,2,3, ст. 89 ч. 2, ч. 3 п. 1,2,3, ст. 90 ч. 1 п. 1,2,3, ст. 91 ч. 1,2, гл. 24 ст. 105 ч. 1,2,3, ст 106 ч. 1, гл29 ст. 126, ст. 127 ч.1	Выполняется