


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«25» июля 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-010151



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Обособленное подразделение АЗС № 134**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Панда"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

**ОГРН/ОГРНИП: 1022301207147**

**ИНН: 2308003520**

Место нахождения объекта защиты:

**край Краснодарский, р-н Крымский, г Крымск**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**04.08.2014**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	208
1.6.	Объем здания, куб. м	806
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	АН повышенная взрывопожароопасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)								
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ 3-го типа, АУППТ, НПВ с расходом воды не ниже 10 л/с							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска в здании АЗС равна <math>0,75 \cdot 10^{-6}</math> Величина индивидуального пожарного риска на территории объекта равна <math>0,1576043179 \cdot 10^{-6}</math> Величина индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта равна нулю Величина социального пожарного риска равна нулю</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба от пожара третьим лицам составляет не более 50000 рублей.</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ч.1 ст. 69, ст. 71 № 123-ФЗ п. 7.1, п. 7.2 СП 156.13130.2014, СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/9.2-1346 от 11.05.10</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст. 69, ст. 71 № 123-ФЗ п. 7.1, п. 7.2 СП 156.13130.2014, СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/9.2-1346 от 11.05.10	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст. 69, ст. 71 № 123-ФЗ п. 7.1, п. 7.2 СП 156.13130.2014, СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/9.2-1346 от 11.05.10	Выполняется							

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 1 ст. 68 № 123-ФЗ п. 6.3.7 СП 156.13130.2016 Раздел 7 СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/9.2-1346 от 11.05.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 № 123-ФЗ п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 изм.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	чч. 1,2 ст. 87 № 123-ФЗ, , 6.7.1, табл. 6.11 СП 2.13130.2020, п. 22*, п. 6.13, 6.14, 6.17 СП 156.13130.2014 Разделы 3 и 4 СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/9.2-1346 от 11.05.10	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	чч. 1,2 ст. 53 № 123-ФЗ, чч. 1,2,3, 8 ст. 89 №123-ФЗ, пп., 4.2.18, 4.2.19, 4.3.2, 4.3.3 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	чч. 1ст. 90 № 123-ФЗ, пп. 7.1 СП 4.13130.2013 изм.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	чч. 1, 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83 № 123-ФЗ чч. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 ст. 84 № 123-ФЗ пп. 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3 СП 3.13130.2009 пп. 6.1.1-6.1.3, 6.2.1, СП 484. 1311500.2020 п. 4.3 СП 486. 1311500.2020. Раздел 8 СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/9.2-1346 от 11.05.10	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	пп. 7.1.4, 7.1.7, 7.2.2 СП 484.1311500.2020 Раздел 8 СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/9.2-1346 от 11.05.10	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пп. 2, 10, 12, 14, 35, 36, 37, 42; 63, 70, 77 ППР № 1479 от 16.09.2020г.	Выполняется