


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«03» августа 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-010249



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  
1 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  
1 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022305031187

ИНН: 2358005410

Место нахождения объекта защиты:

353620, край Краснодарский, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул  
Советов, Дом 37

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.11.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |                                                                                                                                                                               |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра                                                                                                                                                            |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | III                                                                                                                                                                           |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C1                                                                                                                                                                            |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с |

|      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                          | наличием интерната и детских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4. | Высота здания, м                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                                                                                                  | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6. | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                     | 2432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7. | Количество этажей                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)             | Не имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | В состав системы пожарной сигнализации входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: - прибор приемно-контрольной и управления охранно-пожарный «ВЭРС-ПК16»; - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный «ИП 212-14 1М»; - извещатель тепловой максимальный точечный «ИП 101-1А-А1»; - извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10»; - оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «ОПОП 1-8М «Выход»; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Гром-12К» исп.2; - микрофон настольный «Inter-V RV-01»; - громкоговоритель настенный «Roxton WP-ОЗТ»; - трансляционный усилитель «Roxton AA-60М»; - источник бесперебойного питания «Start Power Pro II 2200»; - источник вторичного электропитания резервированный «БИРП-12/1,6» Системы |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>противопожарной защиты здания, в соответствии п.3 ст.81 ФЗ № 123-ФЗ обеспечивают возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. Линии электроснабжения помещений здания, в соответствии п.4 ст.82 ФЗ № 123-ФЗ имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений, в соответствии п.6 ст.82 ФЗ № 123-ФЗ осуществлена в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности.</p> <p>Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании, в соответствии п.7 ст.82 ФЗ-123 имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

данных конструкций.

Пожарная сигнализация, в соответствии п. 4 ст.83 ФЗ № 123-ФЗ обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. Пожарные извещатели систем пожарной сигнализации, в соответствии п.6 ст.83 ФЗ № 123-ФЗ расположены в защищаемых помещениях таким образом, что обеспечивают своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Пожарные извещатели системы пожарной сигнализации, в соответствии п.6 ст.83 ФЗ № 123-ФЗ расположены в защищаемых помещениях таким образом, что обеспечивают своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Ручные пожарные извещатели, в соответствии п.9 ст.83 ФЗ-123 установлены на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. Ручные пожарные извещатели, в соответствии п.9 ст.83 ФЗ-123 установлены на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости,

формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, в соответствии п.4 ст.84 ФЗ-123 предусмотрен выше допустимого уровня шума.

Речевые оповещатели расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечена разборчивость передаваемой речевой информации.

Световые оповещатели обеспечивают контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, в соответствии п.7 ст.84 ФЗ-123 предусмотрены

функционирующими в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Технические

средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания МБДОУ детский сад

№ 1 при пожаре, в соответствии п.8 ст.84 ФЗ-123 разработаны с учетом

состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей и детей.

Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре, в соответствии п.10 ст.84 ФЗ-123 не имеют разъемных устройств,

возможности регулировки уровня громкости подключены к электрической сети, а также

к другим средствам связи. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, в соответствии п.11 ст.84 ФЗ-123 оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания (п.2 ст.87 ФЗ-123). Класс пожарной опасности строительных конструкций, в соответствии п.6 ст.87 ФЗ-123 соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток, в соответствии п.19 ст.88 ФЗ-123 обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и препятствует распространение пожара между этажами. Эвакуационные пути в здании и выходы из здания, в соответствии п.1 ст.89 ФЗ-123 обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий, в соответствии п.8 ст.89 ФЗ-123 определено в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места

возможного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода. Число эвакуационных выходов из помещений, в соответствии п.10 ст.89 ФЗ-123 установлено в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки до ближайшего эвакуационного выхода. Число эвакуационных выходов из здания, в соответствии п.11 ст. 89 ФЗ-123 запроектировано не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации, в соответствии п.1 ст.103 ФЗ-123 обеспечивают электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами.

Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации, в соответствии п.2 ст.103 ФЗ-123 выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>средствами. Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации, в соответствии п.3 ст.103 ФЗ-123 обеспечивают принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта.</p> <p>Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации, в соответствии п.4 ст.103 ФЗ-123 обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации, в соответствии п.5 ст.103 ФЗ-123 устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня, характерного для защищаемого объекта, при этом данные технические средства не оказывают отрицательное воздействие электромагнитными помехами на иные технические средства, применяемые на объекте защиты. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации, в соответствии п.6 ст.103 ФЗ-123 обеспечивают электробезопасность.</p> <p>Переносные огнетушители, в соответствии п.1 ст.105 ФЗ-123</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. Технические характеристики переносных огнетушителей, в соответствии п.2 ст.105 ФЗ-123</p> <p>обеспечивают безопасность человека при тушении пожара. СОУЭ-3, в соответствии п. 3.3 СП 3.13130.2009 включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. Звуковые сигналы СОУЭ-3, в соответствии п. 4.1 СП 3.13130.2009 обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Настенные звуковые и речевые оповещатели, в соответствии п. 4.4 СП 3.13130.2009 расположены таким образом, что их верхняя часть расположена на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, на расстояние не менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя. Речевые оповещатели, в соответствии п. 4.6 СП 3.13130.2009 воспроизводят нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Установка</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях, в соответствии п. 4.7 СП 3.13130.2009 исключает концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность, в соответствии п. 4.8 СП 3.13130.2009 обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.</p> <p>Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, в соответствии п. 5.1 СП 3.13130.2009 включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Световые оповещатели «Выход», в соответствии п. 5.3 СП 3.13130.2009 установлены над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.</p> |
| 2. | <p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Оценка не проводилась                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3.                                                                                                                                     | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Ущерб имуществу третьих лиц от пожара, в соответствии с договорными соглашениями, составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 4.                                                                                                                                     | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|                                                                                                                                        | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.                                                                                                                                   | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                                                                                                                 | СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(пункты 1,2,3 и т.д.)   | Выполняется                                      |
| 4.2.                                                                                                                                   | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                                                                                                                                                   | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. Системы противопожарной защиты"(пункты 1,2,3 и т.д.)               | Выполняется                                      |
| 4.3.                                                                                                                                   | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                                                                                                                                                  | СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(пункты 1,2,3 и т.д.)   | Выполняется                                      |
| 4.4.                                                                                                                                   | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс                                                                                                                                                            | СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты.                                                                                      | Выполняется                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | конструктивной пожарной опасности                                                                                                                                                                                                           | Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(пункты 1,2,3 и т.д.)                                                                                                                                              |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                                                                                                                                                        | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы"(пункты 1,2,3 и т.д.)                                                                                                                               | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                                                                                                                                                           | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы"(пункты 1,2,3 и т.д.)                                                                                                                               | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                  | СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(пункты 1,2,3 и т.д.)                                      | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2011 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования» (пункты 1,2,3 и т.д.)                                                            | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                          | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (пункты 1,2,3 и т.д.)<br>Нормы пожарной безопасности | Выполняется |

|  |  |                                                                |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |  | «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|